

貯水槽水道の衛生管理


～水道水の安全を守るために～



群馬県のマスコット「くんまちゃん」

マンションや大型店舗など、受水槽を経由し、建物に水道水を供給する施設を「貯水槽水道」と言います。受水槽に入るまでの水道は水道事業者（市町村等）が管理しますが、貯水槽水道は設置者（所有者）に管理する責任があります。

また、貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が 10m^3 を超えるものを「簡易専用水道」と言い、水道法の適用を受け、設置者には衛生管理に関する様々な義務が定められています。そのほか、県内に簡易専用水道を設置、変更、休止・廃止するときは、前橋市及び高崎市の場合は市保健所、それ以外の各市へ設置している場合は市役所、県内各町村に設置している場合は県保健福祉事務所への届出が必要です。



※有効容量：受水槽で適正に利用されることが可能な容量であって、水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水量。受水槽が複数ある場合はその合計とし、直接水道水を受けない高置水槽等の容量は含まれません。

～簡易専用水道の設置者の皆様へ～

水道水の安全を確保するため、下記の内容を遵守し、適切な管理をお願いします。



群馬県のマスコット「くんまちゃん」

★届出制

「施設を設置したとき」、「設置届の内容を変更したとき」、「施設を休止又は廃止したとき」は、すみやかに届け出をしてください。建物を前橋市及び高崎市に設置している場合は市保健所、それ以外の各市へ設置している場合は市役所、県内各町村に設置している場合は県保健福祉事務所へ届け出てください。なお、届出様式、添付書類、管理基準等については、各届出先へ御確認ください。

★主な管理基準

水槽の掃除

毎年1回以上、掃除をしてください。掃除作業は専門的な知識が必要ですので、建築物衛生法に基づく知事等の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業の登録を受けた業者で行うことが望ましいとされています。登録業者については、群馬県ホームページを参照してください。

<https://www.pref.gunma.jp/04/d6900126.html>

水槽の点検

水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、異物の混入がないかなどの点検を定期的に行ってください。地震が発生した後なども点検しましょう。

施設検査

毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で施設管理の検査を受けてください。その結果、衛生上の問題があったときは、すみやかに県保健福祉事務所または市保健所（前橋、高崎以外の市域は市役所）へ報告してください。

水質検査

水道水の色、濁り、臭い、味について定期的にチェックしましょう。また、十分に消毒されているかどうかを確認するため、1週間に1回程度、残留塩素を測定しましょう。

水質異常時

水道水の水質異常に気づいたときは、水質検査の実施など、すみやかに対策を講ずるとともに県保健福祉事務所または市保健所（前橋、高崎以外の市域は市役所）へ報告してください。また、水道水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。

～小規模貯水槽水道の設置者の皆様へ～

受水槽の有効容量が10m³以下の施設も、受水槽から先の施設は設置者に管理の責任があります。

簡易専用水道に準じ、管理基準（水槽の掃除、水槽の点検、施設検査、水質検査、水質異常時の対応など）の遵守をお願いします。

簡易専用水道等の貯水槽水道の届出、衛生管理等に関するご相談は下記のとおり、
 県保健福祉事務所、市保健所または各市役所担当部署へお問い合わせください。

貯水槽水道の所在地	お問い合わせ先	電話番号
榛東村、吉岡町	渋川保健福祉事務所	0279-22-4166
玉村町	伊勢崎保健福祉事務所	0270-25-5066
上野村、神流町	藤岡保健福祉事務所	0274-22-1420
下仁田町、南牧村、甘楽町	富岡保健福祉事務所	0274-62-1541
中之条町、長野原町、嬭恋村、 草津町、高山村、東吾妻町	吾妻保健福祉事務所	0279-75-3303
片品村、川場村、昭和村、 みなかみ町	利根沼田保健福祉事務所	0278-23-2185
板倉町、明和町、千代田町、 大泉町、邑楽町	館林保健福祉事務所	0276-72-3230
前橋市	前橋市保健所	027-220-5777
高崎市	高崎市保健所	027-381-6116
桐生市	桐生市役所 水道局工務課	0277-46-1111
伊勢崎市	伊勢崎市役所 環境部環境保全課(簡易専用水道)	0270-27-2733
	上下水道局上水道整備課(小規模貯水槽水道)	0270-30-1230
太田市	太田市役所 産業環境部環境政策課(簡易専用水道)	0276-47-1893
	群馬東部水道企業団太田本所(小規模貯水槽水道)	0276-45-2732
沼田市	沼田市役所 市民部環境課	0278-23-2111
館林市	館林市役所 市民環境部地球環境課(簡易専用水道)	0276-72-4111
	群馬東部水道企業団館林支所(小規模貯水槽水道)	0276-61-3125
渋川市	渋川市役所 市民環境部環境政策課	0279-22-3733
藤岡市	藤岡市役所 市民環境部環境課	0274-40-2264
富岡市	富岡市役所 市民生活部環境課	0274-62-2823
安中市	安中市役所 上下水道部上水道工務課	027-345-3002
みどり市	みどり市役所 市民部生活環境課(簡易専用水道)	0277-76-0985
	(東町以外の方)群馬東部水道企業団みどり支所(小規模貯水槽水道)	0277-73-2411
	(東町の方)みどり市役所東支所東市民生活課(小規模貯水槽水道)	0277-76-0984

群馬県を調査地域とする厚生労働大臣登録の簡易専用水道検査機関 (R2.7.2現在)

登録番号	氏名又は名称	住所	電話番号
2	(一社)群馬県薬剤師会	群馬県前橋市西片貝町 5-23-10	027-223-6355
21	(一社)埼玉県環境検査研究協会	埼玉県さいたま市大宮区上小町 1450-11	048-649-5115
44	(一財)上越環境科学センター	新潟県上越市下門前 1666	025-543-7664
86	平成理研株式会社	栃木県宇都宮市石井町 2856-3	(群馬営業所) 0276-45-7252
87	日本理化サービス株式会社	愛知県名古屋千種区千種 3-20-20	052-733-3561
93	(一財)新潟県環境分析センター	新潟県新潟市江南区祖父興野 53-1	025-284-6500
112	株式会社江東微生物研究所	東京都江戸川区西小岩 5-18-6	(北関東営業所) 0276-74-9011
130	株式会社ケイ・エス分析センター	大阪府富田林市錦織南 2-9-2	0271-20-5611
133	株式会社科学技術開発センター	長野県長野市大字北長池字南長池境 2058-3	026-263-2010
146	環境未来株式会社	長野県松本市和田 4010-5	0263-88-3911
150	株式会社日本分析	東京都板橋区小豆沢 2-26-14	03-5914-4431
159	株式会社 HER	兵庫県加西市網引町 2001-39	0790-49-3220

※登録検査機関については、随時登録機関が追加されますので、最新の情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。