

県立学校施設の耐震化状況

(平成28年4月1日現在)

No	学校名	建物名	建設年度	構造	階数	延べ面積(m ²)	Is値	q値	改修済	備考
1	前橋高校	教室棟	S53	RC	3	2,821	0.32	〇	〇	
2		体育館	S53	RC	2	1,922	0.51	〇	〇	
3		管理教室棟	S53	RC	4	4,773	0.28	〇	〇	
4	前橋南高校	体育館	S51	RC	2	1,913	0.49	〇	〇	
5		管理棟	S50	RC	4	4,044	0.42	〇	〇	
6		教室棟	S50	RC	3	2,558	0.43	〇	〇	
7		武道場	S53	S	1	422	1.46	1.75	〇	
8	前橋女子高校	特別普通教室棟	S44	RC	3	4,592	0.43	〇	〇	
9		管理特別教室棟	S39	RC	4	4,137	0.44	〇	〇	
10	前橋東高校	教室棟	S54	RC	3	3,185	0.45	〇	〇	
11	勢多農林高校	緑地土木棟	S50	S	2	860	0.34	1.36	〇	
12		農業管理実習室	S52	S	2	437	0.23	0.93	〇	
13		生活科教室棟	S41	RC	3	1,261	0.38	〇	〇	
14		教室棟(北校舎)	S53	RC	4	2,656	0.54	〇	〇	
15	前橋商業高校	北校舎	S32	RC	3	1,160	0.51	〇	●	解体済
16		東教室棟	S33	RC	3	1,071	0.34	〇	●	解体済
17		管理棟	S34	RC	2	760	0.56	〇	●	解体済
18		特別教室棟	S40	RC	4	3,407	0.32	〇	●	解体済
19		セミナー図書室	S43	RC	3	981	0.53	〇	●	解体済
20		特別教室棟	S53	RC	3	1,126	0.54	〇	●	解体済
21	前橋商業高校(旧前橋東商業高校)	管理特別教室棟	S47	RC	4	3,159	0.35	〇	〇	
22	前橋清陵高校	特別教室棟	S46	RC	4	1,981	0.38	〇	〇	
23		管理教室棟	S42	RC	3	1,350	0.52	〇	〇	
24	高崎高校	体育館	S39	RC	2	2,257	0.35	〇	〇	
25		普通教室棟	S49	RC	3	2,871	0.48	〇	〇	
26		セミナーハウス	S46	S	2	554	0.54	2.16	〇	
27		連絡棟	S52	RC	3	172	0.28	〇	〇	
28	高崎北高校	管理棟	S53	RC	4	4,170	0.28	〇	〇	
29		体育館	S54	RC	2	1,913	0.51	〇	〇	
30		普通教室棟	S53	RC	3	2,591	0.52	〇	〇	
31		武道場	S55	S	1	413	0.52	1.60	〇	
32	榛名高校	教室棟	S38	RC	3	715	0.37	〇	〇	
33		体育館	S45	S	2	1,673	0.15	0.45	〇	
34		管理教室棟	S46	RC	4	2,521	0.48	〇	〇	
35		特別教室棟	S49	RC	4	1,744	0.51	〇	〇	
36	高崎女子高校	教室棟	S56	RC	4	4,456	0.48	〇	〇	
37		管理棟	S56	RC	4	4,363	0.50	〇	〇	
38		体育館	S56	RC	2	1,904	0.34	〇	〇	
39	高崎工業高校	理工科工棟	S42	RC	3	3,588	0.43	〇	〇	
40		電気電子棟	S38	RC	4	4,963	0.44	〇	〇	
41		建築土木科棟	S45	RC	4	4,105	0.46	〇	〇	
42		機械情報技術棟	S49	RC	4	2,079	0.51	〇	〇	
43		体育館	S51	RC	2	1,923	0.51	〇	〇	
44		機械製図棟	S37	RC	2	664	0.55	〇	〇	
45		セミナーハウス	S45	RC	2	732	0.57	〇	〇	
46	高崎商業高校	南校舎	S43	RC	3	2,747	0.31	〇	〇	
47		体育館	S46	S	2	2,268	0.15	0.47	〇	
48		中校舎	S45	RC	3	4,104	0.34	〇	〇	
49		セミナーハウス	S48	RC	2	562	0.51	〇	〇	
50	桐生高校	管理教室棟	S40	RC	4	3,972	0.28	〇	〇	
51		管理教室棟	S45	RC	4	1,772	0.32	〇	〇	
52		格技場	S49	S	1	418	0.42	1.28	〇	
53	桐生南高校	管理教室棟	S38	RC	3	3,434	0.38	〇	〇	
54	桐生西高校	昇降口	S54	RC	3	447	0.48	〇	〇	
55		管理特別教室棟	S54	RC	4	4,210	0.58	〇	〇	
56	桐生女子高校	教室棟	S46	RC	3	2,634	0.33	〇	〇	
57		管理特別教室棟	S47	RC	4	4,725	0.38	〇	〇	
58		連絡棟	S46	RC	4	426	0.39	〇	〇	
59		体育館	S47	RC	2	1,802	0.52	〇	〇	
60		記念館	S48	S	2	195	0.59	2.36	●	解体予定(未使用化済み)
61		桐生工業高校	体育館	S40	RC	2	2,916	0.39	〇	〇
62	実習棟(土木)		S49	RC	2	976	0.52	〇	〇	
63	管理教室棟		S43	RC	4	4,954	0.26	〇	〇	
64	実習棟(建・電)		S45	RC	3	2,666	0.46	〇	〇	
65	実習棟(デザイン)		S50	RC	3	2,147	0.51	〇	〇	
66	伊勢崎清明高校	体育館	S41	RC	2	1,932	0.41	〇	〇	
67		普通教室棟	S50	RC	4	3,579	0.51	〇	〇	
68		管理教室棟	S49	RC	4	2,301	0.51	〇	〇	
69	伊勢崎興陽高校	普通教室棟	S40	RC	3	2,588	0.31	〇	〇	
70		福祉実習棟(旧都市工学科棟)	S47	RC	3	1,143	0.39	〇	〇	
71		管理棟	S52	RC	3	1,904	0.59	〇	〇	

県立学校施設の耐震化状況

(平成28年4月1日現在)

No	学校名	建物名	建設年度	構造	階数	延べ面積(m ²)	Is値	q値	改修済	備考
72	伊勢崎工業高校	体育館	S53	RC	2	1,882	0.48	/	○	
73		電気実習棟	S36	RC	2	364	0.03	/	●	解体済
74		電気実習棟	S40	RC	2	238	0.13	/	●	解体済
75		連絡棟	S47	S	2	111	0.35	1.40	○	
76		電気実習棟	S37	RC	3	1,677	0.36	/	○	
77		実習室	S47	RC	4	3,226	0.45	/	○	
78		管理教室棟	S44	RC	4	3,285	0.46	/	○	
79		特別教室棟	S41	RC	3	2,426	0.54	/	○	
80		実習室	S34	S	1	201	0.04	0.16	●	解体済
81		伊勢崎商業高校	普通教室棟	S56	RC	3	2,852	0.32	/	○
82	特別教室棟		S56	RC	3	2,245	0.33	/	○	
83	管理、特別教室棟		S56	RC	3	3,760	0.46	/	○	
84	太田高校	普通教室棟	S54	RC	4	3,329	0.39	/	○	
85		セミナーハウス	S56	RC	3	699	0.45	/	○	
86		連絡棟	S54	RC	3	396	0.48	/	○	
87		管理教室棟	S53	RC	4	1,800	0.51	/	○	
88		体育館	S50	RC	2	1,928	0.52	/	○	
89	太田女子高校	管理教室棟	S38	RC	2	1,886	0.41	/	○	
90		集会場	S47	RC	1	1,176	0.42	/	○	
91		普通教室棟	S39	RC	3	1,508	0.31	/	○	
92		普通教室棟	S37	RC	3	2,958	0.37	/	○	
93		体育館	S39	RC	2	1,420	0.37	/	○	
94	新田暁高校	管理教室棟	S41	RC	3	2,056	0.50	/	○	
95	太田フレックス高校	特別教室棟	S45	RC	3	726	0.59	/	○	
96	沼田高校	管理教室棟	S3	RC	3	2,483	0.33	/	○	
97		講堂	S3	RC	2	759	0.40	/	○	
98		連絡棟	S47	RC	3	135	0.40	/	○	
99		普通教室棟	S46	RC	3	2,068	0.43	/	○	
100		特別教室棟東	S41	RC	2	378	0.49	/	○	
101		特別教室棟西	S39	RC	2	370	0.52	/	○	
102	尾瀬高校	武道場	S45	S	1	362	0.30	0.92	○	
103		特別教室棟	S51	S	1	263	0.42	1.28	●	解体予定(未使用化済み)
104	沼田女子高校	管理教室棟	S54	RC	4	4,067	0.58	/	○	
105		普通教室棟	S44	RC	3	2,514	0.39	/	○	
106		教室・特別教室棟(東教室棟)	S51	RC	4	1,201	0.62	/	○	改修不要
107		管理教室棟	S36	RC	3	2,564	0.42	/	○	
108		利根実業高校	格技場	S49	S	1	418	0.26	0.80	○
109	教室、実習棟		S38	RC	3	2,263	0.32	/	○	
110	土木実習棟		S39	RC	2	264	0.27	/	○	
111	管理教室棟		S43	RC	4	3,684	0.38	/	○	
112	実験実習棟		S51	RC	3	1,444	0.70	/	○	改修不要
113	セミナーハウス		S54	S	2	505	0.46	1.85	○	
114	土木実習棟		S41	RC	2	778	0.66	/	○	改修不要
115	特別教室棟		S41	S	2	396	0.20	0.36	●	解体済
116	館林高校	管理教室棟	S43	RC	3	2,149	0.36	/	○	
117		普通教室棟	S45	RC	3	967	0.39	/	○	
118		普通教室棟	S36	RC	3	2,233	0.44	/	○	
119		体育館	S53	RC	2	2,048	0.51	/	○	
120		体育館	S31	S	1	679	0.19	0.58	○	
121	館林女子高校	セミナー	S55	RC	2	1,289	0.14	/	○	
122		管理特別教室棟	S38	RC	3	3,771	0.35	/	○	
123		普通教室棟	S51	RC	3	1,903	0.42	/	○	
124		普通教室棟	S33	RC	3	1,555	0.49	/	○	
125		昇降口棟	S47	RC	2	377	0.56	/	○	
126	渋川女子高校	東棟	S41	RC	3	1,628	0.40	/	○	
127		体育館	S44	RC	2	2,792	0.38	/	○	
128		管理教室棟	S40	RC	3	3,081	0.47	/	○	
129	渋川青翠高校	体育館	S52	RC	2	1,913	0.49	/	○	
130		管理棟	S51	RC	4	4,045	0.38	/	○	
131		普通教室棟	S51	RC	3	2,591	0.50	/	○	
132		武道場	S54	S	1	413	0.56	1.87	○	
133	藤岡北高校	農業実習棟	S47	S	2	795	0.31	1.23	○	
134		管理教室棟	S40	RC	3	1,026	0.44	/	○	
135		体育館	S53	S	2	1,002	0.27	0.84	○	
136		生活実習棟	S43	RC	2	472	0.32	/	○	
137	藤岡工業高校	校舎棟	S38	RC	3	2,734	0.32	/	○	
138		管理棟	S38	RC	2	1,204	0.45	/	○	
139		産業教育施設	S50	RC	4	1,195	0.53	/	○	
140	富岡高校	セミナー	S40	RC	2	510	0.41	/	○	
141		管理棟	S51	RC	3	2,247	0.51	/	○	
142		体育館	S33	RC	2	1,118	0.03	/	○	
143		特別教室棟	S38	RC	3	976	0.36	/	○	解体予定(未使用化済み)
144		連絡棟	S54	RC	3	477	0.42	/	○	
145	富岡実業高校	実習棟	S49	S	2	768	0.20	0.80	○	
146		体育館	S39	RC	2	834	0.40	/	○	

県立学校施設の耐震化状況

(平成28年4月1日現在)

No	学校名	建物名	建設年度	構造	階数	延べ面積(m ²)	Is値	q値	改修済	備考
147	松井田高校	体育館	S48	RC	2	1,569	0.21		○	
148		格技場	S53	S	1	413	0.57	1.96	○	
149		商業教室棟	S47	RC	3	780	0.32		○	
150		特別教室棟	S38	RC	3	1,764	0.34		○	
151		特別教室棟	S46	RC	3	954	0.51		○	
152		普通特別教室棟	S44	RC	3	1,071	0.53		●	解体予定(未使用化済み)
153	安中総合学園高校	管理教室棟	S38	RC	3	2,279	0.42		○	
154		体育館	S56	RC	2	1,682	0.32		○	
155		農業機械科実習棟	S49	RC	2	720	0.38		○	
156		教室棟	S46	RC	3	542	0.42		○	
157		武道場	S52	S	1	413	0.52	1.60	○	
158		工業計測実習室	S42	RC	2	724	0.58		○	
159	大間々高校	管理・特別・普通教室棟	S40	RC	2	3,497	0.42		○	
160		武道場	S47	S	1	327	0.51	1.56	○	
161	吉井高校	格技場	S51	S	1	415	0.41	1.64	○	
162		体育館	S50	RC	2	1,913	0.49		○	
163		管理特別教室棟	S49	RC	4	4,041	0.41		○	
164		特別普通教室棟	S49	RC	3	2,558	0.47		○	
165	万場高校	体育館	S41	S	1	819	0.23	0.91	○	
166		格技場	S49	S	2	512	0.38	1.16	○	
167		特別教室棟	S45	RC	4	3,090	0.40		○	
168	下仁田高校	体育館	S42	RC	2	1,403	0.36		○	
169		管理特別教室棟	S50	RC	4	3,634	0.46		○	
170		普通産振教室棟	S47	RC	4	1,592	0.46		●	解体予定(未使用化済み)
171		普通産振教室棟	S49	RC	3	1,051	0.54		○	
172	中之条高校	格技場	S49	S	1	418	0.33	1.00	○	
173		管理特別教室棟	S37	RC	3	3,877	0.40		○	
174		特別教室棟	S45	RC	3	3,854	0.40		○	
175		第2体育館	S30	W	2	896	未診断		●	解体済
176	長野原高校	教室棟	S53	RC	3	1,444	0.31		○	
177		建築科北実習棟	S49	RC	3	1,039	0.43		○	
178	孺恋高校	商業科実習棟	S44	RC	2	493	0.55		●	解体予定(未使用化済み)
179	吾妻高校	体育館	S46	RC	2	2,009	0.12		○	
180		管理普通教室棟	S40	RC	3	4,669	0.18		○	
181	玉村高校	特別教室棟	S38	RC	1	2,161	0.41		○	
182		管理普通教室棟	S49	RC	4	2,005	0.42		○	
183		昇降口	S49	RC	3	91	0.44		○	
184		武道場	S49	S	1	418	0.51	1.56	○	
185	板倉高校	体育館	S43	S	1	1,333	0.21	0.67	○	
186		昇降口棟	S49	RC	2	270	0.21		○	
187		普通特別教室棟	S49	RC	4	2,554	0.34		○	
188		武道場	S46	S	1	317	0.35	1.07	○	
189		セミナーハウス	S52	S	2	454	0.47	1.86	○	
190		管理特別教室棟	S42	RC	3	969	0.49		○	
191	西邑楽高校	管理棟	S50	RC	4	4,044	0.30		○	
192		格技場	S54	S	1	422	0.43	1.74	○	
193		普通教室棟	S50	RC	3	2,558	0.50		○	
194	大泉高校	格技室	S44	S	1	414	0.33	1.02	○	
195		本館校舎	S44	RC	3	2,928	0.41		○	
196		生物工学北実習棟	S47	S	2	765	0.25	1.00	○	
197		生物工学南実習棟	S51	S	2	432	0.32	1.29	○	
198		図書館	S53	RC	3	791	0.38		○	
199		南棟(旧女子教室)	S38	RC	2	1,185	0.48		○	
200		体育館	S47	RC	2	1,190	0.50		○	
201		土木科実習棟	S52	S	1	240	0.59	0.71	○	
202		畜産管理棟	S55	S	2	776	0.07	0.28	●	不使用
203		第2体育館	S30	W	1	595	未診断		●	解体予定(未使用化済み)
204	中央中等教育学校(旧中央高校)	特別教室理数科	S43	RC	2	846	0.52		●	解体済
205		普通特別教室棟	S50	RC	4	1,824	0.41		●	解体済
206	盲学校	寄宿舎	S45	RC	2	1,966	0.88			改修不要
207		小学部棟	S49	RC	2	702	0.97			改修不要
208		特別教室棟	S53	RC	3	995	0.64			改修不要
209		中高等部棟	S54	RC	3	2,355	0.64			改修不要
210		体育館	S56	RC	1	459	0.98			改修不要
211		聾学校	中学部棟	S51	RC	3	1,606	0.68		
212	管理部棟		S51	RC	3	865	0.74			改修不要
213	幼稚部棟		S51	RC	2	660	0.60			改修不要
214	寄宿舎		S51	RC	2	1,149	0.95			改修不要
215	体育館		S50	RC	2	1,123	0.29		○	
216	小学部棟		S50	RC	3	1,362	0.44		○	
217	高等部棟		S50	RC	3	2,297	0.57		○	
218	伊勢崎高等特別支援学校	連絡棟	S53	RC	2	294	1.11			改修不要
219		管理棟	S34	RC	3	886	0.35		○	
220		普通教室棟	S49	RC	4	3,859	0.39		○	
221		体育館	S45	S	2	1,977	0.47	2.20	○	

県立学校施設の耐震化状況

(平成28年4月1日現在)

No	学校名	建物名	建設年度	構造	階数	延べ面積(m ²)	Is値	q値	改修済	備考
222	赤城特別支援学校	北校舎	S46	RC	2	786	0.37		○	
223		中校舎	S49	RC	2	324	0.41		○	
224	高崎特別支援学校	小学部棟	S48	RC	2	468	0.60			改修不要
225		寄宿舎	S48	RC	2	537	0.76			改修不要
226		管理棟	S48	RC	2	1,264	0.79			改修不要
227		養護教室棟	S48	RC	2	733	0.62			改修不要
228		寄宿舎	S48	RC	2	1,204	0.73			改修不要
229		寄宿舎	S48	RC	2	998	0.75			改修不要
230		高等部棟	S55	RC	2	1,577	0.88			改修不要
231		体育館	S49	S	1	399	0.56	1.71	○	
232	富岡特別支援学校	管理教室棟	S49	RC	2	1,087	1.09			改修不要
233	二葉特別支援学校	教室棟	S55	RC	3	1,800	0.73			改修不要
234		教室特別教室棟	S55	RC	3	1,621	0.71			改修不要
235		プレイルーム	S55	RC	3	269	2.98			改修不要
236		プール	S55	S	1	220	1.59	2.77		改修不要
237		教室棟	S48	RC	2	875	0.43		○	
238		管理特別教室棟	S55	RC	3	2,600	0.46		○	
239		体育館	S45	S	1	408	0.51	0.94	○	
240	館林特別支援学校	教室棟	S52	RC	1	512	2.41			改修不要
241	洪川特別支援学校	寄宿舎	S53	RC	2	1,841	0.85			改修不要
242	渡良瀬特別支援学校	管理棟	S53	RC	2	966	1.18			改修不要
243		教室棟	S53	RC	2	1,332	0.92			改修不要
244		教室棟	S53	RC	2	666	1.09			改修不要
245		管理棟	S53	RC	2	937	1.19			改修不要
246		教室厨房棟	S53	RC	2	1,480	1.01			改修不要
247		体育館	S53	RC	2	1,395	1.01			改修不要
248		体育館	S53	RC	2	277	2.21			改修不要