

■県立高校特別教室空調設備設置対象一覧

前橋・北毛地区

基本事項				必要対策※1				検討を要する事項※2		備考	
学校番号	校名	対象特別教室	室位置 (室階数/ 建物階数)	面積 (㎡)	既存空調 熱源方式	粉塵等	衛生面 (食品)	空調環境要望 (ボツクウの場合は希望台数記入)	空調方式	運転形式	具体的な授業内容
1	前橋	化学室	4階/4階	130	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	理科実験授業
1	前橋	化学講義室	4階/4階	86	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
1	前橋	社会科教室	4階/4階	124	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
1	前橋	音楽室	4階/4階	130	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	起立での授業
1	前橋	音楽準備室	4階/4階	64	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	起立での授業
1	前橋	生物室	4階/4階	128	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	理科実験授業
1	前橋	生物講義室	4階/4階	42	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	理科実験準備
1	前橋	物理室	3階/4階	130	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	理科実験授業
1	前橋	物理講義室	3階/4階	86	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
1	前橋	書道室	3階/4階	86	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	書道の授業(書道、印鑑彫刻など)
1	前橋	地学室	3階/4階	128	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	理科実験授業
1	前橋	美術室	3階/4階	130	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	美術の授業(絵画、彫刻など)
1	前橋	被服実習室	2階/2階	145	EHP及びGHP	不	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	被服実習
1	前橋	調理実習室	1階/2階	145	EHP及びGHP	不	要	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	調理実習
15	1	前橋	応接室	2階/4階	38	EHP及びGHP	不	普通教室と同程度(室温26~28℃)	全体空調	EHP	カウンセリング、高校通級
2	2	前橋南	書道室	1階/3階	64	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	着座での授業
2	2	前橋南	被服室	2階/4階	128	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	実習、着座での授業
2	3	前橋西	音楽室	4階/4階	132	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	音楽鑑賞や楽器の演奏など
2	3	前橋西	語学(L L)教室	4階/4階	132	EHP	不	4階で夏場は極度に高熱となる。普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	A L Tによる授業
4	4	前橋女子	生物実験室	4階/4階	141	E H P	不	普通教室と同程度(26℃~28℃)	全体空調	E H P	実験実習
4	4	前橋女子	美術室	3階/4階	137	E H P	不	普通教室と同程度(26℃~28℃)	全体空調	E H P	着座での授業
4	4	前橋女子	物理実験室	4階/4階	137	E H P	不	普通教室と同程度(26℃~28℃)	全体空調	E H P	実験実習
4	4	前橋女子	化学実験室	3階/4階	137	E H P	不	普通教室と同程度(26℃~28℃)	全体空調	E H P	実験実習
5	4	前橋女子	教育相談室	2階/4階	34	E H P	不	普通教室と同程度(26℃~28℃)	全体空調	E H P	生徒・保護者のカウンセリング
5	5	前橋東	デザイン室	3階/3階	128	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
5	5	前橋東	生物室	1階/3階	128	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
4	5	前橋東	被服室	1階/3階	130	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
4	5	前橋東	カウンセリングルーム	1階/3階	48	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業及び面談。
6	6	勢多農	フラワーデザイン実習室	1階/3階	180	EHP、GHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	GHP	植物デザイン科の実習
6	6	勢多農	食物実習室	2階/3階	135	EHP、GHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	GHP	調理実習
7	7	前橋工業	電子計測実習室	3階/3階	108	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での実習。
7	7	前橋工業	食物実習室	2階/4階	120	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	調理実習。
7	7	前橋工業	自動制御実習室(北南)	4階/4階	144	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での実習。
7	7	前橋工業	材料試験実習室	2階/4階	132	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	座学と実習どちらも。
7	7	前橋工業	通信機器実習室	4階/4階	88	EHP	不	普通教室より強(24~26℃)	全体空調	EHP	PCを用いた着座での実習
7	7	前橋工業	情報技術工作実習室	3階/4階	69	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	実習。
7	7	前橋工業	電子機械基礎実習室	2階/3階	120	EHP	不	普通教室より強(24~26℃)	全体空調	EHP	PC、機械を用いた実習。
7	7	前橋工業	工事・工作実習室	3階/3階	120	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	電気工事士試験に向けた実習。
7	7	前橋工業	自動制御実習室1	2階/3階	187	EHP	不	普通教室より強(24~26℃)	全体空調	EHP	PC、機械を用いた実習。
10	7	前橋工業	電子応用実習室	3階/3階	112	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での実習。
1	8	前橋商業	生物・化学室	6階/7階	51	GHP EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	GHP	着座での授業、薬品等を使用した実験
9	9	前橋清陵	被服室	2階/4階	109	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。(ミシン等を使用した実習を含む)
9	9	前橋清陵	物理・地学室	3階/4階	81	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。(各種実験等を含む)
9	9	前橋清陵	化学・生物室	2階/4階	81	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。(各種実験等を含む)
5	9	前橋清陵	美術室	1階/4階	135	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。(各種実技等を含む)
9	9	前橋清陵	書道室	1階/4階	67	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。(各種実技等を含む)
32	32	沼田	音楽室	2階/2階	123	GHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業(定時制授業でも使用)
32	32	沼田	調理室	1階/3階	170	GHP	不	普通教室より強(24~26℃)	全体空調	EHP	調理実習(定時制授業でも使用)
1	33	尾瀬	相談室	1階/4階	26	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	ひかかかわり等による生徒・保護者相談
35	35	利根実業	作物畜産実験室	1階/3階	152	GHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	GHP	着座、及び立位でフラワー実習
35	35	利根実業	物理室	2階/4階	112	GHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	GHP	着座での授業
35	35	利根実業	調理実習室	1階/3階	157	GHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	GHP	調理実習
35	35	利根実業	機械工作実習室	1階/2階	204	GHP	不	熱源となる旋盤機械があるため、普通教室より強(24~26℃)	全体空調	GHP	旋盤機を使って個々に立位で実習
5	35	利根実業	教育相談室	1階/4階	25	GHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	200V	着座での対面形式相談
38	38	渋川	生物実験室	1階/4階	116	GHP	不	普通教室と同程度	全体空調	EHP	着座での授業。機器を使つての実習。
38	38	渋川	化学実験室	1階/4階	120	GHP	不	普通教室と同程度	全体空調	EHP	着座での授業。機器を使つての実習。
38	38	渋川	物理地学実験室	1階/4階	145	GHP	不	普通教室と同程度	全体空調	EHP	着座での授業。機器を使つての実習。
38	38	渋川	教育相談室	1階/4階	38	GHP	不	普通教室と同程度	全体空調	EHP	スクールカウンセラーによる生徒・保護者対応
5	38	渋川	相談室	2階/3階	13	GHP	不	普通教室と同程度	全体空調	EHP	相談対応
40	40	渋川青翠	美術室	4階/4階	128	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	絵画制作
40	40	渋川青翠	1 3 4 講義室	3階/4階	64	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	着座での授業
40	40	渋川青翠	1 3 5 講義室	3階/4階	66	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	着座での授業
40	40	渋川青翠	調理室	2階/4階	131	E H P	不	普通教室より強め 調理実習で火気を使用するため(24~26℃)	全体空調	E H P	調理実習
40	40	渋川青翠	被服室	2階/4階	128	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	被服制作
40	40	渋川青翠	工芸室	1階/3階	64	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	工芸の授業で陶器の制作がある
40	40	渋川青翠	ピアノ室	3階/4階	25	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	音楽での授業
8	40	渋川青翠	教育相談室	1階/3階	32	E H P	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	E H P	生徒・保護者と面談
41	41	渋川工業	エンジン性能試験室(608)	2階/2階	64	EHP	要	普通教室より強(24~26℃) 温度管理を要する機器があるため。	全体空調	EHP	2台のエンジン性能試験機を使用し、精密データを計測する。
41	41	渋川工業	501多目的教室	5階/5階	63	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
41	41	渋川工業	401多目的教室	4階/5階	63	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
41	41	渋川工業	三次元加工実習室(102)	1階/5階	274	EHP	要	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座でのコンピュータ実習・立位での各種工作機械実習
41	41	渋川工業	電気計測実習室(408)	4階/5階	230	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	6~7月は主に電気工事作業実習
41	41	渋川工業	301多目的教室	3階/5階	62	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。
41	41	渋川工業	噴射機試験室(609)	2階/2階	62	EHP	要	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	ディーゼルエンジンの分解組み立て作業
41	41	渋川工業	美術室	3階/5階	142	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。

学校番号	校名	対象特別教室	室位置 (室階数/ 建物階数)	面積 (㎡)	既存空調 熱源方式	粉塵等	衛生面 (食品)	空調環境要望 (ボットケ-ラの場合は希望台数記入)	空調方式	運転形式	具体的な授業内容	
41	渋川工業	材料実験室 (415)	4階/5階	139	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での電気工作実習・立位での材料実習	
41	渋川工業	機械加工実習室 (101)	1階/5階	183	EHP	要	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	立位での旋盤実習	
41	渋川工業	電気実習室 (601)	1階/2階	80	EHP	要	不	普通教室より強(24~26℃) 温度管理を要する機器があるため。	全体空調	EHP	電気回路やベンチエンジンを用的計測と性能試験	
41	渋川工業	電子機械実習室 (414)	4階/5階	142	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での実習作業	
41	渋川工業	ジャン シヤン 実習室 (603)	1階/2階	80	EHP	要	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	トランスミッション、ブレーキなどの分解 組み立て作業	
14	41	渋川工業	素材加工実習室 (112)	1階/5階	110	EHP	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	立位での各種機械加工	
52	吾妻中央	美野原農場現場教室	1階/1階	72	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。 動物コース実習(犬)	
52	吾妻中央	本3西選抜教室	3階/3階	91	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。	
52	吾妻中央	本2東	2階/3階	90	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。	
4	52	吾妻中央	栽培環境実験室	1階/2階	117	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	着座での授業。 実習(野菜の選別、外での実習後のレポート)
1	53	長野原	教育相談室	1階/3階	41	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	スクールカウンセラー、専門アドバイザー、高校通級担当等と教育相談業務、生徒との面談で利用
1	54	碓氷	相談室	1階/3階	21	EHP	不	不	普通教室と同程度(26~28℃)	全体空調	EHP	生徒から相談を受ける。

87 室

18 校

※1	要求水準に加え提案に盛り込むこととする。 粉塵等の欄が「要」になっている室についてはフィルターの追加等粉塵対策を施すこと。 衛生面(食品)の欄が「要」になっている室については厨房用エアコンを設置すること。
※2	要望を提案時の参考とすること。ただし提案の方式を限定するものではありません。