

(3)平成26年液化石油ガス消費者事故一覧

平成26年の液化石油ガス事故(県内)は4件である。

番号	発生日時	市町村	発生場所	災害現象	着火源	貯蔵量	警報器	発生原因	発生個所	人的被害	物的被害
1	26.2.15	高崎市	一般住宅	漏えい 爆発・火災	冷凍庫の サーモスタッド	20kg×1本	なし	自然災害	容器周り	なし	全焼
2	26.2.23	高崎市	戸建て貸屋	漏えい	—	50kg×6本	なし	自然災害	メーター周 り	なし	なし
3	26.2.23	吾妻郡 長野原町	体育館	漏えい	—	20kg×1本	有り	自然災害	容器周り	なし	なし
4	26.7.7	吾妻郡 嬭恋村	旅館	漏えい火災	燃焼器具 の火	5kg×10本	なし	容器交換 手順の誤 り(無資格 者による 容器交 換)	食堂	軽傷2名	壁面の一 部焼損

7 高圧ガス事故

	平成 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
容器の盗難・喪失	4	6	5	4	11	8	13	4	8	4
漏洩・噴出	0	0	1	3	6	2	3	2	4	16
出火・火災	1	0	0	2	1	1	0	1	2	0
その他	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
計	5	6	7	9	20	11	16	7	14	20

