

県央第一水道事務所（浄水発生土）について、令和元年（平成31年）度の検査結果は以下のとおりです。

※浄水発生土の測定結果：測定単位Bq（ベクレル） / kg（キログラム）

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
	131	134	137
令和2年 3月24日	不検出	不検出	17
令和2年 3月 6日	不検出	不検出	31
令和2年 3月 6日	不検出	不検出	31
令和2年 3月 6日	不検出	不検出	26
令和2年 2月28日	不検出	不検出	26
令和2年 2月14日	不検出	不検出	16
令和2年 1月24日	不検出	不検出	24
令和2年 1月10日	不検出	不検出	40
令和2年 1月 8日	不検出	5.4	46
令和元年12月23日	不検出	不検出	39
令和元年12月17日	不検出	不検出	31
令和元年12月12日	不検出	11	97
令和元年12月 3日	不検出	不検出	27
令和元年11月28日	不検出	不検出	21
令和元年11月 5日	不検出	不検出	39
令和元年11月 1日	不検出	不検出	45
令和元年10月16日	不検出	5.2	47
令和元年10月11日	不検出	不検出	61
令和元年10月 4日	不検出	不検出	57
令和元年 9月 9日	不検出	5.4	54
令和元年 9月 2日	不検出	不検出	42
令和元年 8月23日	不検出	不検出	56
令和元年 8月21日	不検出	不検出	27
令和元年 8月 7日	不検出	不検出	30
令和元年 8月 2日	不検出	不検出	41
令和元年 8月 2日	不検出	不検出	96
令和元年 7月26日	不検出	不検出	52
令和元年 7月25日	不検出	不検出	46
令和元年 7月 9日	不検出	不検出	53
令和元年 7月 9日	不検出	5.6	30
令和元年 6月25日	不検出	不検出	42
令和元年 6月25日	不検出	不検出	32
令和元年 6月 7日	不検出	不検出	29
令和元年 6月 3日	不検出	不検出	46
令和元年 5月28日	不検出	不検出	20
令和元年 5月23日	不検出	不検出	23
令和元年 5月20日	不検出	不検出	26
令和元年 5月16日	不検出	不検出	32
令和元年 5月 8日	不検出	不検出	19