

## 7. 施設の耐震化対策について

県では、「群馬県耐震改修促進計画（平成19年1月）」を作成し、耐震化に計画的に取り組んでいる。

### （1）耐震対策の状況

部局	新耐震基準対象施設（件）	旧耐震基準対象施設（件）				合計（件）	耐震化率（％）
		改修不要	改修済み	未改修	未検討		
総務部	45	7	7	2	27	88	67.0
健康福祉部	31	8	0	6	23	68	57.4
環境森林部	10	1	0	0	12	23	47.8
農政部	138	2	1	0	119	260	54.2
産業経済部	25	0	0	0	27	52	48.1
県土整備部	367	273	8	4	24	676	95.9
企業局	58	3	0	0	35	96	63.5
病院局	26	1	0	1	0	28	96.4
教育委員会	43	16	1	9	2	71	84.5
警察本部	235	7	2	3	118	365	66.8
議会事務局	1	0	0	0	0	1	100.0
教育委員会の特定建築物							
要援護者施設	40	5	15	14	0	74	81.1
災害救護施設	13	13	4	2	0	32	93.8
長期滞在施設	28	11	24	44	0	107	58.9
総合計	1,060	347	62	85	387	1,941	75.7

：管理課を除く

上記資料は、「県有施設DB（総務課）」及び「H21年度末（予定）特定建築物」により作成した。

### （2）耐震未改修の主な施設

教育委員会特定建築物以外で30年以上経過し延床面積が3,000㎡以上の建物

所管	財産名称	延床面積	建築年度
健康福祉部	身体障害者リハビリテーションセンター療護棟	3,031.71	1975
県土整備部	奥利根水質浄化センター	6,445.41	1980

警察本部	高崎警察署	4,342.83	1972
------	-------	----------	------

これらについては、今後の計画的な改修工事の予定は具体化されていない。

教育委員会特定建築物で40年以上経過し3,000㎡以上の建物

名称	建物用途	延床面積	建築年度
前橋女子高等学校	管理特別教室棟	4,137	1964
中之条高等学校	管理特別教室棟	3,877	1962
高崎工業高等学校	電気電子棟	4,963	1964
高崎工業高等学校	理工工化棟	3,588	1967
伊勢崎工業高等学校	管理特別教室棟	3,285	1969
利根実業高等学校	管理特別棟	3,684	1968
吾妻高等学校	管理普通教室棟	4,669	1965

(注) 学校は件数が多いため、便宜上40年以上のものとした。これらについては、今後の計画的な改修工事が予定されている。

**(意見 42)**

「群馬県耐震改修促進計画(平成19年1月)」により、計画的に進められているが、教育委員会所管の特定建築物以外の建物については、上記のとおり旧耐震基準により建設された建物で耐震未検討のものが387件ある。特に老朽化による建替の検討もあることから、予算措置も含めて未検討期間が長期化することが予想される。これについても、所管課の判断に一任せずに、改修工事計画を各所管部署で作成し、全庁的に優先順位の判断を行う等一元的な管理を行うことが望まれる。