

群馬県社会福祉総合センター

イナージェンガス圧力容器交換工事 仕様書

- 1) 共通仕様書 特記なき事項はすべて以下による。
- ・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の
公共建築改修工事標準仕様書（最新版）による。
 - ・その他関係法規
- 2) 特記事項 実施種目及び特記仕様は下記の記載したものと及び枠内の数値を適用する。
- 3) 実施種目
- ①既存設備撤去
 - ②機器設置
 - ③試運転調整
 - ④発生材の処分
- * 諸手続き 官の委託を受け、届出手続きを代行しこれに要する費用はすべて含むものとする
- * 完成後提出書類 ①工事完成通知書、②工事完成写真(着工前・後)
- * 検査後提出書類 ③（ある場合）保証書・取扱説明書、④引渡書、⑤請求書
- * 付属図面 センター平面図（地下2階）
- 4) 各種目仕様 ①イナージェンガス消火設備

交換部品

IG541容器	82.5/11.55m3	35本
CV-98容器弁付	(15Mpa)	
起動容器	2.1L ACV-1	4本
手動起動開放弁		3個
CV-98親容器用		
消耗品雑材料		1式