

令和6年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

【資料1】

No.1

【環境森林部】



施工業者 石坂建設(株)
代表取締役 諸田 光二

工事名 令和4年度(補正)復旧治山事業

工事場所 利根郡 昭和村大字川額(清水沢)地内

工期 令和5年3月10日 ～ 令和6年3月8日

請負額 金70,961,000円

主任技術者 加藤 房夫

現地審査
でのポイント

- ・ブロック積は目地間隔が均一で、とおりも良好
- ・天端ブロックの切断が丁寧であり、天端コンクリートにクラックがない
- ・床固工は、型枠目違いがなく、とおりも良好
- ・面取り部も仕上がりが良好

No.2

【環境森林部】



施工業者 (株)新井土木
代表取締役 新井 正則

工事名 令和5年度予防治山事業

工事場所 みどり市東町沢入(椀名条)地内

工期 令和5年9月19日 ～ 令和6年3月22日

請負額 金32,076,000円

主任技術者 大塚 孝二

現地審査
でのポイント

- ・谷止工は、型枠目違いがなく、とおりも良好
- ・天端コンクリート、水通し部にクラックがない
- ・コンクリート面に表面気泡がなく良好
- ・埋め戻し部は、洗堀防止に配慮した施工となっている

No.3

【農政部】



施工業者 (株)南雲建設
代表取締役 南雲 和好

工事名 令和4年度県営水利施設等保全高度化事業 笠張地区 区画整理4工事

工事場所 渋川市赤城町長井小川田 地内

工期 令和4年9月29日 ～ 令和5年5月12日

請負額 金62,062,000円

主任技術者 片野 光男

現地審査
でのポイント

- ・法面のとおりが良好
- ・法面の崩れがない
- ・ICTバックホウによる法面転圧)
- ・畑面の排水勾配が一定で良好
- ・ICT活用により、地盤高や法勾配の計画変更が迅速に対応でき、地権者調整がスムーズに行えた
- ・地権者との調整で工程が遅れていたが、ICT活用による作業の効率化により、工期限内に工事を完成させた

令和6年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

【資料2】

No.4

【県土整備部】

	<p>施工業者 稲村建設(株) 代表取締役 稲村 直樹</p>
	<p>工事名 社会資本総合整備(国土強靱化・補正)(防災・安全)(5か年加速化)舗装工 分割2号</p>
<p>工事場所 前橋市朝倉町 地内</p>	<p>工期 令和5年5月22日 ~ 令和6年2月20日</p>
<p>請負額 金54,125,050円</p>	<p>監理技術者 深澤 誠</p>
<p>現地審査 でのポイント</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装の平坦性が良好 ・舗装と構造物との擦り付けが良好 ・学校や日赤病院が付近にあり、交通量が多い道路において、適切に交通の切り替えを実施し、渋滞や事故なく工事を完成させた

No.5

【県土整備部】

	<p>施工業者 佐田建設(株) 代表取締役社長 星野 克行</p>
	<p>工事名 公園施設維持修繕(敷島公園)敷島公園 補助陸上競技場第3種公認対応工事</p>
<p>工事場所 前橋市敷島町 地内</p>	<p>工期 令和5年8月25日 ~ 令和6年3月15日</p>
<p>請負額 金51,601,330円</p>	<p>主任技術者 和田 紹寛</p>
<p>現地審査 でのポイント</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・100m走路では、既設ウレタン舗装と開きや段差がなく、舗装面の仕上がりが良好 ・棒高跳びボックス部、三段跳踏切板部では、開きや段差がなく、舗装面の仕上がりが良好 ・施設利用者の安全対策に十分取り組んだため、事故や苦情がなく、工事を完成することができた

No.6

【県土整備部】

	<p>施工業者 (株)坂本工業 代表取締役 坂本 弘</p>
	<p>工事名 社会資本総合整備(活力・重点)分割7号函渠工事(市道群馬5-37号線)</p>
<p>工事場所 高崎市保渡田町 地内</p>	<p>工期 令和5年2月10日 ~ 令和6年2月29日</p>
<p>請負額 金97,735,000円</p>	<p>監理技術者 五十嵐 秀夫</p>
<p>現地審査 でのポイント</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート面に表面気泡がなく良好 ・ひび割れ誘発目地の仕上がりが良好 ・クラックがない

令和6年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

【資料3】

No.7

【県土整備部】



施工業者 (株)千代田組
代表取締役 富沢 俊文
工事名 社会資本総合整備(活力・重点・補正)(5か年加速化)分割89号 本線舗装工事(N0.197~219付近)
工事場所 高崎市上大島町 外地区
工期 令和5年10月28日 ~ 令和6年3月11日
請負額 金99,066,000円
監理技術者 富沢 泰壮

現地審査
でのポイント

- ・縦断勾配5%で施工延長も長いなか、平坦性が確保されており、良好な仕上がりが
- ・センタージョイントの擦り付けが良好
- ・舗装骨材の粒度が均一でムラがない
- ・排水構造物への擦り付けが良好
- ・舗装部は平坦性が良好

No.8

【県土整備部】



施工業者 (株)木暮組
代表取締役 木暮 唱
工事名 社会資本総合整備(防災・安全)(国道 交安修繕)三原田工区
工事場所 渋川市赤城町三原田 地内
工期 令和5年2月24日 ~ 令和5年12月8日
請負額 金58,425,000円
主任技術者 福田 浩二

現地審査
でのポイント

- ・構造物のとおりが良好
- ・コンクリート面に表面気泡がなく良好
- ・センタージョイントの擦り付けが良好
- ・舗装骨材の粒度が均一でムラがない
- ・構造物への舗装擦り付けが良好

No.9

【県土整備部】



施工業者 瑞穂建設(株)
代表取締役 篠原 玄洋
工事名 社会資本総合整備(活力・一般・補正)(5か年加速化)護岸工
工事場所 渋川市小野子 地内
工期 令和5年2月28日 ~ 令和5年10月20日
請負額 金55,280,160円
主任技術者 兵藤 誠

現地審査
でのポイント

- ・ブロック積みの曲線が滑らかで良好
- ・ブロック積みは目地間隔が均一で、とおりも良好
- ・天端コンクリートにクラックがない
- ・水抜き穴、石張りの仕上がりが良好

令和6年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

【資料4】

No.10

【県土整備部】



施工業者 勝野建設(株)
代表取締役 勝野 政和

工事名 社会資本総合整備(国土強靱化・補正)(防災・安全)(5か年加速化)分割7号(道路改良)

工事場所 北群馬郡 榛東村大字新井 地内 ～ 北群馬郡 榛東村大字新井 地内

工期 令和5年2月1日 ～ 令和6年3月22日

請負額 金85,668,000円


主任技術者 小菅 雅之

現地審査
でのポイント

- ・L型擁壁のとおりが良好
- ・側溝が道路線形に沿って滑らかに施工されている
- ・現場打ち側溝部における天端滑り止め加工の仕上がりが良好

No.11

【県土整備部】



施工業者 塚本建設(株)
代表取締役 塚本 毅

工事名 無電柱化推進計画事業歩道舗装本復旧工事

工事場所 藤岡市藤岡 地内

工期 令和5年8月23日 ～ 令和6年3月31日

請負額 金59,719,000円

主任技術者 藤巻 謙一

現地審査
でのポイント

- ・歩道の細部に至るまで模様を合わせている
- ・歩道の平坦性が良好
- ・出入りの多い商店街で、事故なく安全に施工した
- ・ハンドホールの蓋も模様が揃っている
- ・マンホールの曲線に合わせてブロックを加工している

No.12

【県土整備部】



施工業者 岩井建設(株)
代表取締役 岩井 秀昭

工事名 無電柱化推進計画事業舗装工事(分割2号)

工事場所 富岡市富岡 地内 富岡工区

工期 令和5年2月8日 ～ 令和5年8月31日

請負額 金58,982,000円

主任技術者 森下 正

現地審査
でのポイント


- ・起終点及びセンタージョイントの擦り付けが良好
- ・舗装部の平坦性が良好
- ・マンホールの擦り付けが良好
- ・舗装骨材の粒度が均一でムラがない

令和6年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

【資料5】

No.13

【県土整備部】



施工業者 タルヤ建設(株)
 代表取締役 山田 浩
工事名 無電柱化推進計画事業歩道舗装工事
工事場所 富岡市富岡 地内
 仲町通り工区
工期 令和5年3月23日 ~ 令和6年3月6日
請負額 金85,349,000円
監理技術者 田村 稔

**現地審査
 でのポイント**

- ・デザイン図柄を元に、割付図を作成し、複雑な幾何学模様を忠実に再現している
- ・蓋、マンホールの上も、デザインが一体となるよう施工されている
- ・擦り付けは段差、不陸なく良好

No.14

【県土整備部】



施工業者 (株)大手組
 代表取締役 大手 一信
工事名 社会資本総合整備(防災・安全社会資本整備交付金)湯ノ入橋 A2橋台
工事場所 安中市中宿 地先
工期 令和5年1月26日 ~ 令和5年9月25日
請負額 金43,314,130円
主任技術者 佐藤 尚希

**現地審査
 でのポイント**

- ・コンクリート面は型枠目違いがない
- ・面取り部の仕上がりが良好
- ・橋台前面の塗装面は、下地処理が丁寧で仕上り良好

No.15

【県土整備部】



施工業者 南波建設(株)
 代表取締役 南波 将彦
工事名 道路改築事業(国道・連携)その7(仮称)泉沢川橋P3橋脚工事
工事場所 吾妻郡 東吾妻町大字新巻 地内
工期 令和3年12月28日 ~ 令和5年10月31日
請負額 金271,124,390円
監理技術者 林 文雄

**現地審査
 でのポイント**

- ・構造物のとおりが良好
- ・コンクリート面に表面気泡がなく良好
- ・型枠の目違いがない

令和6年度群馬県建設工事施工者表彰(知事表彰)の受賞者一覧

【資料6】

No.16

【企業局】



施工業者 真仁田土建(株)
代表取締役 真仁田 貞夫

工事名 千代田第三工業団地造成工事(分割1号)

工事場所 邑楽郡 千代田町大字上中森 外地内

工期 令和4年7月26日 ~ 令和5年8月31日

請負額 金315,227,000円


監理技術者 本戸 昭

現地審査
でのポイント

- ・車道舗装の平坦性が良好
- ・歩車道境界ブロックのとおりが良好
- ・舗装の構造物への擦り付けが良好
- ・排水構造物のとおりが良好
- ・隣接する道路側溝と農業用水路に段差がない

No.17

【企業局】



施工業者 新和建設(株)
代表取締役 高野 茂樹

工事名 千代田第三工業団地造成工事(分割4号)

工事場所 邑楽郡 千代田町大字上中森 外地内

工期 令和4年7月26日 ~ 令和5年8月31日

請負額 金377,520,000円

監理技術者 逸見 睦久

現地審査
でのポイント

- ・歩車道境界ブロックのとおりが良好
- ・車道及び歩道舗装の平坦性が良好
- ・舗装の構造物への擦り付けが良好
- ・排水構造物のとおりが良好
- ・隣接する道路側溝と農業用水路に段差がない