

	群馬県総合交通センター	群馬県生涯学習センター	群馬県立自然史博物館	群馬県立女子大学	群馬県立館林美術館
(1)施設概要	群馬県総合交通センター＜外部リンク＞ 住所：前橋市元総社町80-4 竣工年：1987年 延床面積：12,308平方メートル	群馬県生涯学習センター＜外部リンク＞ 住所：前橋市文京町2-20-22 竣工年：1987年 延床面積：10,231平方メートル	群馬県立自然史博物館＜外部リンク＞ 住所：富岡市上黒岩1674-1 竣工年：1996年 延床面積：12,122平方メートル	群馬県立女子大学＜外部リンク＞ 住所：佐波郡玉村町上之手1395-1 竣工年：本館1982年、新館2007年 延床面積：25,553平方メートル	群馬県立館林美術館＜外部リンク＞ 住所：館林市日向町2003 竣工年：2000年 延床面積：6,856平方メートル
(2)事業方式	シェアード・セイビングス方式 (民間資金活用型)	ギランティード・セイビングス方式 (自己資金型)	シェアード・セイビングス方式 (民間資金活用型)	ギランティード・セイビングス方式 (自己資金型)	シェアード・セイビングス方式 (民間資金活用型)
(3)ESCOサービス期間	15年間 (平成23年4月1日～令和8年3月31日)	6年間 (平成24年4月1日～平成30年3月31日)	13年間 (平成26年4月1日～令和9年3月31日)	6年間 (平成31年4月1日～令和7年3月31日)	15年間 (令和2年4月1日～令和17年3月31日)
(4)施設整備費 (うち国庫補助金等)	166,100千円 (53,572千円)	128,930千円 (39,853千円)	375,249千円 (50,000千円)	226,341千円 (なし)	268,070千円 (112,929千円)
(5)削減額(計画)	光熱水費 5,458千円／年 維持管理費 4,104千円／年	光熱水費 7,440千円／年 維持管理費 860千円／年	光熱水費 29,677千円／年 維持管理費 5,138千円／年	光熱水費 4,705千円／年	光熱水費 22,549千円／年
(6)省エネ率(計画)	12.60%	27.10%	40.30%	23.10%	41.30%
(7)CO2削減率(計画)	14.70%	35.70%	44.90%	28.80%	44.00%
(8)主な改修内容	・高効率ヒートポンプ＋水蓄熱システムの導入 ・冷温水ポンプ変流量制御 ・中央監視装置の更新 ・電算室空調の高効率化 他4項目	・高効率ヒートポンプ＋水蓄熱システムの導入 ・冷温水ポンプ変流量制御 ・中央監視装置の更新 ・本館南ガラスの遮熱対策	・高効率ヒートポンプ＋水蓄熱システムの導入 ・展示室照明の高効率化 ・中央監視装置の更新 ・収蔵庫空調の高効率化 他6項目	・高効率ヒートポンプの導入 ・太陽光発電設備の導入 ・中央監視装置の更新 ・冷却水ポンプ等搬送設備の更新	・熱源システムの再構築 ・照明の高効率化 ・中央監視装置の更新 ・空調機変風量制御