No.	資料名			箇所	質問	回答	回答該当箇所	回答日
1	入札説明書	具 8	項目 (2)	項目名 入札に係る留 意事項	これまでの地産地消型 P P A (群馬モデル)では、 県から小売電気事業者への電力売却単価は15円/kWhで 固定としていたが、今回はその電力売却単価につい て、入札により競争するということか。	ご認識のとおりです。 入札では、買受人(入札参加者)が希望する電力売却単価に、「207,578,000kWh」を乗じた金額にて入札をしてください。また、金額の算出に当たっては、全ての指定需要家における指定価格の3年間の総額「3,440,391,335円」を参考にしてください。ただし、この総額は、指定需要家における3年間の供給予定量「163,189,308kWh」に対する金額であり、その平		11月7日
2	仕様書	5 7		売却電力量 供給予定量	目標売却電力量「207,578,000kWh」と指定需要家への供給予定量「163,189,308kWh」との差「44,388,692kWh」の取り扱いはどうなるか。	売却電力量が指定需要家の電力使用量に比べ超過する場合には、買受人の責任においてその超過分を取り扱うこととするとしております。なお、その場合、販売先等の指定はありません。	仕様書 8 指定需要家への供給 (1) 契約書案 第6条 第2項	11月7日
3	入札説明書	12	(1)	落札者の決定 方法	本件について、予定価格は設定されているのか。設 定されている場合、その金額以下で入札した場合の取 り扱いはどうなるか。		入札説明書 12 落札者の決定方法 (1)	11月7日
4	仕様書	8	(4)	指定需要家への供給	指定需要家が提示した指定価格は、確実にその金額で契約できるのか。	指定需要家の示した金額を上限とすることを基本として、小売電気事業者と各需要家が協議し、最終的には両者の間で締結する電力需給契約により決定します。 なお、各指定需要家ごとの指定価格は、参加資格を有する入札参加者に対して提示します。	仕様書	11月7日

No.	資料名			箇所 二	質問	回答	回答該当箇所	回答日
5	入札説明書	與 8	項目 (2)	項目名 入札に係る留 意事項	入札において提示する金額には、発電側課金の料金 も含まれているという認識でよろしいでしょうか。	入札において提示いただく金額には、系統連系受電サービス 料金(発電側課金)は含まれていません。	4.	11月7日
6	仕様書	16			系統連系受電サービス料金については、実質買受人 の負担となり、同額を企業局からの請求時に相殺する 形という認識でお間違いないでしょうか。	仕様書16(4)において「企業局から買受人への系統連系受電サービス料金の支払は、「12」で規定する電力量料金に系統連系受電サービス料金相当額を加えた額から相談するこ	仕様書 16 系統連系受電サービス料金(発電 側課金)(4) 契約書案 第14条 第3項	11月7日
7	仕様書	8		指定需要家への供給	指定需要家が提示した指定価格には、再生可能エネルギー賦課金は含まれているでしょうか。	指定需要家が提示した指定価格には、再生可能エネルギー賦課金は含まれておりません。	仕様書 8 指定需要家への供給(4)	11月7日
8	仕様書	3	9	発雷計画	年間(月ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の平均kW)でご提出いただくことは可能でしょうか。	年間計画の提出は可能ですが、様式・記載内容等については 契約締結後の運用申合に関する協議により決定するものとしま す。		11月14日
9	仕様書	4	14	非化石価値等	「対象発電所に係る非化石価値の認定申請について は企業局にて行う。」とありますが、落札者となった 事業者がアグリゲーターの資格を有する場合、事業者 側にて非化石価値認定に係る申請の手続きや費用の負 担することは可能でしょうか。		仕様書 14 非化石価値等 契約書案 第11条 第3項	11月14日

No.	資料名	頁	該当 項目	箇所 項目名	質問	回答	回答該当箇所	回答日
10	仕様書	4	14	非化石価値等	設備IDの認定をされている場合設備IDと運転開始日 をご教示ください。	設備IDについては、落札者にお伝えします。設備IDの有無と運転開始日は別添のとおりです。	仕様書 14 非化石価値等 契約書案 第11条 第1項	11月14日
11	仕様書	4	15	容量市場	容量市場へは何電源で登録されていますでしょう か。	電源区分については、参加資格を有すると認められたものに 対して提示します。	仕様書 15 容量市場 契約書案 第12条	11月14日
12	電力売却契約書(案)	2	第7条		計量値のお知らせ等の提出資料について電子印の会 社印(角印)を使用しての提出でもよろしいでしょう か。	電子印で構いません。	仕様書 8 指定需要家への供給(4)	11月14日