

仕 様 書

1 県庁ラック用冷却ファン

品名	規格等	数量	備考
静音型冷却ファン	<p>・既設県庁ラックの冷却ファンと互換性があること。 (定格電源100V50Hz、最大風量毎分1.3m³以上、騒音32db 以下、取付穴Φ4.3mm、穴間隔104.8mm程度、二端子型) <参考機種> ローヤル電機製 軸流ファン UT120A8 摂津金属工業製 ファンモーター RAFM-UP12BL</p>	129 台	

2 納期 令和8年2月27日(金)

3 納品場所 群馬県庁舎内(詳細は担当者より指示)

4 担当者 デジタルトランスフォーメーション課 デジタル基盤チーム
松井 佑綱
電話:027-226-2331
matsui-yu@pref.gunma.lg.jp

5 その他 採用業者となった場合は、速やかに上記担当者と
詳細について打ち合わせを行うこと。
同等品可。参考製品以外で見積もる場合は、
見積書提出前に 4 担当者 にカタログ等を提示し、了承を得ること。