

群馬県立3病院のLED照明一式賃貸借にかかる企画提案書等作成要領

1 企画提案書の用紙等

- (1) 用紙 日本産業規格A4
- (2) ページ数 20 ページ以内（表紙・目次は除く）

2 企画提案書の記載内容

次の項目別に整理して記載すること。

- (1) 賃貸借予定のLED照明のグレア・フリッカー防止性能や対策。なお、フリッカー率を明示すること。
- (2) LED照明導入による経費削減効果（電力使用量の削減見込について具体的かつわかりやすく記載するとともに、電力料削減見込額等調書（様式第5号）を綴り込むこと。当該様式も20ページ以内に含むこと。）
- (3) 各病院の照明をLED照明に更新する工事の施工計画（工程表、施工時における患者等への配慮等を具体的に記載すること。また、工事施工予定業者調書（様式第6号）を綴り込むこと。当該様式も20ページ以内に含むこと。）
- (4) 賃貸借期間の保守管理体制
- (5) 同規模病院との同種契約の実績として、会社概要報告書（様式第2号）に記載した病院を必ず記載すること。加えて、200床以上の病院での導入実績数を記載すること。

3 電気料削減見込額等調書（様式第5号）作成にあたっての試算条件等

- (1) 1kWあたりの基本料金単価（消費税及び地方消費税を含む。）は全病院1,507円00銭とすること。
- (2) 1kWhあたりの電力量料金単価（消費税及び地方消費税を含む。）は全病院20円24銭とすること。
- (3) 試算にあたっては各病院の予備線の契約、燃料調整費は考慮しないものとする。再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金に相当する金額は電力量料金単価に含むものとする。

4 賃借料見積書（様式第7号）の記載内容

心臓血管センター・がんセンター・小児医療センターLED照明一式の賃貸借に係る仕様書及び企画提案の内容全てを含む見積額について、契約期間1年目から5年目までの月額及び年額を記載すること。