

審査項目及び配点表

審査項目	審査の視点	提案に求める内容	配点	評価割合 (点)
会社実績	業務実績	同種業務の履行実績がある。 200床以上の病院での同種の導入実績がいくつあるか。	【導入施設数】 10施設以上：10点 9～6施設：6点 5～2施設：3点 1施設：0点	10/100
使用機器	フリッカー対策	てんかん等の発生等人体への影響があるフリッカー現象を抑える対策がとられているか。	【フリッカー率】 3.33%以下：20点 8.0%以下：13点 16.0%以下：6点 16.0%超：0点	20/100
施工に関する 配慮	施工計画及び業務遂行体制の妥当性	病院運営への影響を最小限とする施工方法および診療を妨げない工程管理について、具体的かつ実現性のある提案がなされているか。あわせて、過去の施工実績を踏まえ、本業務を確実に遂行できる体制・能力を有していることが分かる内容とすること。	【判断基準】 優：10～7点 普：6～4点 劣：3～0点	10/100
施工後の対応	保守管理体制	不点灯等が発生した場合の復旧日数、具体的な復旧方法、緊急時における連絡体制が示されているか。	【判断基準】 優：10～7点 普：6～4点 劣：3～0点	10/100
費用対効果	賃借料及び経費削減効果	5年間の賃借料及び経費削減効果について。 賃借料については、提出された見積金額をもとに、他の提案との比較により経済性を評価する。評価にあたっては、単に金額の多寡のみでなく、提案内容との整合性や契約期間全体を通じた費用負担の妥当性を考慮する。	【判断基準】 優：30～21点 普：20～11点 劣：10～0点	30/100
電気使用量	電気使用量の削減	電気使用量の削減について。	【判断基準】 優：10～7点 普：6～4点 劣：3～0点	10/100
独自提案	独自提案	事業者独自の提案について。	【判断基準】 優：10～7点 普：6～4点 劣：3～0点	10/100
評価点合計				100

※合計点数60点を足切点数とし、各審査委員の評価点が60点未満の場合は当該審査委員の評価点を除外する。