

令和7年度の検査結果は以下のとおりです。

県央第一水道事務所のPFOS及びPFOA検査結果[ng/L]

採水日時	原水	浄水
令和8年 2月17日	<5	<5
令和7年11月11日	<5	<5
令和7年 7月 8日	<5	<5
令和7年 5月13日	<5	<5

※表中の「<5」は5ng/L未満を表しています。