

・群馬県社会福祉総合センター 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【B2階】					
K-1	PS	トラフ40型1灯式 防水	FLR40	1	1	
K-1	受水槽	トラフ40型1灯式 防水	FLR40	6	6	
E-3	機械室	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	12	24	
H-1	機械室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	5	10	
H-1	消火ポンプ室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
E-3	倉庫(1)	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	12	24	
H-1	倉庫(1)	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	4	8	
E-3	機械室(2)	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	16	32	
H-1	機械室(2)	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	5	10	
H-2	中央管理室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	2	4	
E-3	中央管理室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	4	8	
H-1	倉庫(4)	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
H-2	清掃員控室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
E-3	清掃員控室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
E-1	搬入	40形ブラケット	FLR40	2	2	
E-1	給気シャフト	40形ブラケット	FLR40	2	2	
V-6	EVホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	5	5	
G-2	トイレ	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2	
H-1	前室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
E-3	前室	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	1	2	
E-3	RT室	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	2	4	
H-1	RT室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
E-3	電気室	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	7	14	
H-1	電気室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	6	12	
E-3	発電機室	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	4	8	
H-1	発電機室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	2	4	
H-1	消火ガスボンベ室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
E-3	倉庫(2)	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	3	6	
H-1	倉庫(2)	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	2	4	
E-3	倉庫(3)	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	6	12	
H-1	倉庫(3)	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	3	6	
E-3	通路	逆富士40形1灯式	HF32	9	9	
H-1	通路	逆富士40形1灯式 非常灯兼用別置	FLR40	5	5	
	【B1階】					
E-3	ビット	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	トレンチ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2	
E-3	トレンチ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2	
E-3	倉庫(6)	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	
H-1	倉庫(6)	逆富士40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	2	4	
V-6	通路	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1	
E-3	通路	埋込40形1灯式 W190	FLR40	17	17	
H-2	B01会議室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	26	52	
E-3	B01会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12	
U-3	女子トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	7	7	
E-3	女子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2	
U-3	男子トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	8	8	
E-3	男子トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2	
E-3	多目的トイレ	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
V-6	通路	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2	
E-3	ビット	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	3	3	
V-6	EVホール前	ダウンライトφ150 温白	FDL27	6	6	
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4	
AH	EVホール前	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	4	12	
T-2	EVホール前	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	2	2	
AH	EVホール前	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	4	12	
AH	倉庫前	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	8	24	
H-2	展示事務室	埋込40形2灯式 W220 非常灯兼用別置	HF32	1	2	
E-3	展示事務室	埋込40形2灯式 W220	HF32	1	2	
E-3	展示事務室	埋込40形2灯式 W220	HF32	1	2	
E-3	倉庫(7)	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
H-1	倉庫(7)	逆富士40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	2	4	
V-6	通路	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2	
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
D-2	EPS	トラフ220形1灯式	FL20	1	1	
E-3	倉庫(9)	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
H-1	倉庫(9)	逆富士40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	2	4	
AH	福祉機器展示コーナー	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	20	60	
E-3	倉庫(8)	逆富士40形2灯式	HF32	1	2	
H-1	倉庫(8)	逆富士40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	ビット	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	排気用トレンチ	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4	
P	C階段	丸形階段通路誘導灯	FCL30	33	33	
G-1	C階段	逆富士20形1灯式 非常灯兼用電源別置	FL20	12	12	
E-1	階段(4)	40形ブラケット	FLR40	2	2	
O	階段(4)	階段通路誘導灯40形1灯式	FLR40	1	1	
	【1階】					
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
D-2	EPS	トラフ220形1灯式	FL20	2	2	
E-3	倉庫	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
H-2	喫茶コーナー	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2	
E-3	喫茶コーナー	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
AQ-1	ロビー	ハロゲン球 E11 電球色	ダウンライトφ35W	4	4	
V-6	ロビー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	80	80	
E-3	展示ケース	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4	
E-3	管理事務室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8	
E-3	社会福祉事業団	埋込40形2灯式 W220	HF32	16	32	
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
D-2	EPS	トラフ220形1灯式	FL20	2	2	
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4	
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10	

V-6	通路(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	22	22
V-4	出入口	軒下用ダウンライトφ150 電球色	FDL27	6	6
V-6	風除室	ダウンライトφ150 温白	FDL27	4	4
AF	エントランスホール	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	6	12
AA	エントランスホール	角型ダウンライト口150 電球色	FML18W	6	6
Z	エントランスホール	ダウンライトφ400	MF250	20	20
V-7	EV前	ダウンライトφ150	FDL27	14	14
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	6	6
E-3	通路(1)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	27	27
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	EPS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
H-2	印刷室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	作業室・印刷室	埋込40形2灯式 W220	HF32	3	6
E-3	視覚障害者福祉協会、身体障害者福	埋込40形2灯式 W220	HF32	28	56
E-3	101会議室	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
E-3	静養室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8
E-3	保安管理室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	EPS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
	【2階】				
E-3	心理機能室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	EPS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	内科・耳鼻科	埋込40形2灯式 W220	HF32	6	12
AD-2	内科・耳鼻科	埋込スクエア2灯式口250	FML36	1	2
D-1	内科・耳鼻科	20形手元灯	FL20	1	1
AQ-4	聴力検査	フラケット E26 電球色	IL 40W	2	2
H-2	暗室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	暗室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
E-3	眼科	埋込40形2灯式 W220	HF32	8	16
B	眼科	15形ミラー灯	FL15	1	1
E-3	ケース保管	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
E-3	相談室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8
E-3	相談室(3)	埋込40形2灯式 W220	HF32	6	12
E-3	事務室(2)	埋込40形2灯式 W220	HF32	24	48
E-3	精薄相談室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8
AF	通路	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	3	6
E-3	精薄医学判定室	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
E-3	精薄心理判定室(1)	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
E-3	精薄心理判定室(2)	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
D-2	EPS	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
G-2	身便	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
AF	通路	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	1	2
AH	通路	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
T-2	通路	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	1	1
T-2	待合コーナー	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	1	1
AH	待合コーナー	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
AF	通路(2)	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	6	12
AF	通路(2)	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	1	2
E-3	障害者情報化支援センター	埋込40形2灯式 W220	HF32	31	62
V-6	障害者情報化支援センター	ダウンライトφ150 温白	FDL27	13	13
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	10	10
T-2	通路(1)	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	4	4
AF	通路(1)	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	1	2
E-3	通路(1)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	27	27
E-3	202会議室	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
V-6	EVホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
E-3	EVホール	トラフ40形1灯式	FLR40	8	8
AF	EVホール	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	4	8
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
D-2	湯沸室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
H-2	仮合室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	仮合室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6
E-3	組立室	埋込40形2灯式 W220	HF32	10	20
E-3	組立室	逆富士40形2灯式	HF32	6	12
H-2	組立室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
AD-1	組立室	埋込スクエア2灯式口250	FHP23	4	8
V-7	探型室	ダウンライトφ150	FDL27	2	2
H-2	倉庫	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	倉庫	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
H-2	溶接室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	溶接室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
E-3	通路	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
H-2	研磨室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	研磨室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6
V-7	樹脂成型室	ダウンライトφ150	FDL27	2	2
V-5	樹脂成型室	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	2	2
E-3	樹脂成型室	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
E-3	樹脂成型室	埋込40形2灯式 W220	HF32	1	2
H-2	ギプス作業室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	ギプス作業室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
AF	待合室	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	2	4
E-3	待合室	埋込40形2灯式 W220	HF32	6	12
E-3	事務室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6
H-2	事務室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
E-3	PS、EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	PS、EPS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	201会議室	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
E-3	203A、203B	埋込40形2灯式 W220	HF32	32	64
E-3	ボランティアルーム	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24

E-3	PS、EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	PS、EPS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
	[3階]				
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	EPS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	スタジオ・調整室	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	2	4
H-1	スタジオ・調整室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
H-1	スタジオ・調整室	逆富士40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	3	6
E-3	スタジオ・調整室	逆富士40形2灯式	HF32	3	6
E-3	ポランティアルーム室(1)	埋込40形2灯式 W220	HF32	3	6
E-3	ポランティアルーム室(2)	埋込40形2灯式 W220	HF32	9	18
AH	相談室(2)	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
AH	相談室(1)	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
E-3	事務室(2)、閲覧室	埋込40形2灯式 W220	HF32	18	36
AH	事務室(2)、閲覧室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
V-6	ビデオ試写室	ダウンライトφ150 温白	FDL27	7	7
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
E-3	PS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	EPS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
G-2	身便	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
H-1	保管庫	逆富士40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	保管庫	逆富士40形2灯式	HF32	2	4
G-2	ビデオ保管室	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	2	4
E-3	ビデオ保管室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
V-6	通路(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	4	4
T-2	通路(2)	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	4	4
E-3	通路(2)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	27	27
V-6	通路	ダウンライトφ150 温白	FDL27	8	8
E-3	通路	埋込40形1灯式 W190	FLR40	11	11
AH	301聴覚障害者対応会議室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	16	48
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	4	4
T-2	通路(1)	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	4	4
E-3	通路(1)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	27	27
V-6	EVホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
E-3	EVホール	トラフ40形1灯式	FLR40	8	8
AF	EVホール	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	4	8
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
D-2	湯沸室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
V-6	非常用乗降ロビー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	6	6
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
H-2	書庫	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	4	8
E-3	書庫	埋込40形2灯式 W300	FLR40	20	40
E-3	書庫	笠付きトラフ40形1灯式	FLR40	57	57
E-3	閲覧コーナー	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
D-2	前室	トラフ20形2灯式	FL20	1	2
D-2	録音室他3部屋	トラフ20形2灯式	FL20	4	8
E-3	編集室	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
E-3	ポランティア学習室	埋込40形2灯式 W220	HF32	8	16
E-3	印刷室	埋込40形2灯式 W220	HF32	6	12
E-3	PC点訳室	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
	[4階]				
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	民児福集会室	埋込40形2灯式 W220	HF32	6	12
E-3	社会福祉協議会	埋込40形2灯式 W220	HF32	73	146
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
V-6	廊下	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1
V-6	廊下	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
G-2	身便	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
V-6	非常用乗降ロビー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	6	6
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
D-2	湯沸室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
V-6	EVホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
E-3	EVホール	トラフ40形1灯式	FLR40	8	8
AF	EVホール	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	4	8
T-2	通路(1)	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	4	4
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	3	3
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	社会福祉協議会倉庫	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
E-3	社会福祉協議会	埋込40形2灯式 W220	HF32	24	48
E-3	鍼灸按摩マッサージ会事務室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8
AD-1	コピー室	埋込スクエア2灯式口250	FHP23	2	4
E-3	コピー室	埋込40形2灯式 W220	HF32	6	12
H-2	県社協	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	2	4
E-3	県社協	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
E-3	難病連	埋込40形2灯式 W220	HF32	8	16
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
	[5階]				
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
V-6	通路	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1
E-3	事務室(1)	埋込40形2灯式 W220	HF32	43	86

E-3	相談室	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
E-3	老人クラブ連合会	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
E-3	S01会議室	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
E-3	通路(2)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	11	11
V-6	通路(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1
G-2	身便	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
V-6	非常用乗降ロビー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	6	6
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
D-2	湯沸室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
V-6	EVホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
E-3	EVホール	トラフ40形1灯式	FLR40	8	8
AF	EVホール	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	4	8
AH	ホール	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	20	60
AA	ホール	角型ダウンライト口150 電球色	FML18W	10	10
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	8	8
E-3	通路(1)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	27	27
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	遺族の会、援護協議会	埋込40形2灯式 W220	HF32	24	48
E-3	知的障害者福祉協会	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
E-3	母子寡婦福祉協議会	埋込40形2灯式 W220	HF32	12	24
AJ-2	和室	シーリング	FHD100	1	1
D-2		トラフ20形1灯式	FL20	1	1
AQ-4		フラケット E26 電球色	IL 40W	1	1
AQ-6	502会議室	丸形フラケットφ280 電球色	FML13	1	1
AJ-2	502会議室	シーリング	FCL30/32/40	4	4
E-3	502会議室	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
V-6	502会議室	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
	【6階】				
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
AH	第二研修室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	16	48
X-1	第二研修室	ダウンライトφ200 E26 電球色 位相	IL 100W	6	6
E-3	効果室	埋込40形2灯式 W220	HF32	4	8
V-6	効果室	ダウンライトφ150 温白	FDL27	3	3
AH	第一研修室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	32	96
X-1	第一研修室	ダウンライトφ200 E26 電球色 位相	IL 100W	14	14
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
V-6	通路(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1
E-3	通路(2)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	27	27
V-6	通路(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	1	1
G-2	身便	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
V-6	非常用乗降ロビー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	6	6
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
D-2	湯沸室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
V-6	EVホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
E-3	EVホール	トラフ40形1灯式	FLR40	8	8
AF	EVホール	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	4	8
V-6	ロビー、休憩コーナー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	50	50
E-3	ロビー、休憩コーナー	トラフ40形1灯式	FLR40	92	92
AQ-2	ロビー、休憩コーナー	丸型シーリング4灯 E17 電球色	IL60W	6	24
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	3	3
E-3	通路(1)	埋込40形1灯式 W190	FLR40	27	27
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
K-3	調理実習室	逆富士40形2灯式 防水	FLR40	16	32
E-3	マンパワーセンター	埋込40形2灯式 W220	HF32	24	48
H-2	事務室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	2	4
E-3	資料室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12
H-2	資料室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	2	4
H-2	印刷室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
AH	印刷室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	6	18
H-2	講師控室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
E-3	講師控室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
	【7階】				
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	体育室	埋込40形2灯式 W220	HF32	28	56
H-2	体育室	埋込40形2灯式 W220 非常灯兼用別置	HF32	4	8
E-3	器具庫	逆富士40形2灯式	HF32	2	4
AQ-4	下足棚	丸形フラケット E26 電球色	IL60W	3	3
H-2	更衣室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	2	4
E-3	更衣室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
H-2	更衣室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	2	4
E-3	更衣室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
AQ-4	更衣室	丸形フラケット E26 電球色	IL60W	4	4
AH	特別会議室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	12	36
D-2	通路(2)	埋込20形2灯式 W300	FL20	4	8
G-2	通路(2)	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	3	6
V-6	通路(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	13	13
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2

E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
G-2	身便	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
V-6	非常用乗降ロビー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	6	6
E-3	設備室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
D-2	湯沸室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
V-6	EVホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
E-3	EVホール	トラフ40形1灯式	FLR40	8	8
AF	EVホール	埋込スクエア2灯式 口350	FML55	4	8
V-6	相談室	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
AH	相談室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
AH	プレイルーム	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	6	18
AH	701会議室	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	20	60
H-2	前室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
D-2	通路(1,3)	埋込20形2灯式 W300	FL20	4	8
G-2	通路(1,3)	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	3	6
V-6	通路(1,3)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	13	13
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	精神障害者家族連合会 他	埋込40形2灯式 W220	HF32	24	48
E-3	発達障害者相談室	埋込40形2灯式 W220	HF32	5	10
E-3	相談室(2)	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
E-3	相談室(3)	埋込40形2灯式 W220	HF32	2	4
AH	相談室(1)	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
AH	相談室(2)	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	2	6
AH	発達障害者支援センター	埋込スクエア3灯式 口600	FPL55	1	3
E-3	発達障害者支援センター	埋込40形2灯式 W220	HF32	20	40
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	トイレ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
U-3	トイレ	ダウンライトφ125 E26	IL60W	10	10
	【8階】				
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
V-6	通路(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	12	12
AQ-2	展望ロビー(1)	ユニバーサルダウンライトφ150 E17 電球色	IL60W	2	2
E-2	展望ロビー(1)	トラフ40形1灯式 温白	FLR40	3	3
V-6	展望ロビー(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	38	38
E-3	準備室(1)	埋込40形2灯式 W300	FLR40	5	10
H-2	準備室(1)	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
B	準備室(1)	15形ミラー灯	FL15	1	1
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
U-2	トイレ	ダウンライトφ125 E26 電球色	IL60W	23	23
D-2	湯沸室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
D-1	湯沸室	20形手元灯	FL20	1	1
T-2	非常用乗降ロビー	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	14	14
E-3	設備室	トラフ40形2灯式	FLR40	4	8
G-2	身便	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	1	2
T-2	通路(3),(4)	ダウンライトφ100 E17 電球色	IL 40W	2	2
AQ-4	通路(3),(4)	フランジスボットライト2灯式 E17 電球色	IL60W	2	4
V-5	通路(3),(4)	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	2	2
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
U-2	トイレ	ダウンライトφ125 E26 電球色	IL60W	19	19
E-3	準備室(2)	埋込40形2灯式 W300	FLR40	5	10
H-2	準備室(2)	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
B	準備室(2)	15形ミラー灯	FL15	1	1
V-6	喫煙コーナー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	38	38
AQ-2	展望ロビー(2)	ユニバーサルダウンライトφ150 E17 電球色	IL60W	2	2
E-2	展望ロビー(2)	トラフ40形1灯式 温白	FLR40	3	3
V-6	展望ロビー(2)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	2	2
V-6	通路(1)	ダウンライトφ150 温白	FDL27	12	12
D-2	PS	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
E-3	EPS	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
Y	大ホール	高天井ダウンライトφ250 電球色	ミニハロゲン500	56	56
V-6	大ホール	ダウンライトφ150 温白	FDL27	8	8
E-2	大ホール	トラフ40形1灯式 温白	FLR40	40	40
AP	大ホール	リネストラップ		20	20
H-2	ピアノ庫	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
H-2	舞台脇	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
V-6	舞台脇	ダウンライトφ150 温白	FDL27	15	15
V-6	舞台裏	ダウンライトφ150 温白	FDL27	14	14
V-7	舞台裏	ダウンライトφ150	FDL27	1	1
V-6	舞台裏	ダウンライトφ150 温白	FDL27	15	15
E-3	控室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
H-2	控室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FLR40	1	2
	【9階】				
E-3		トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
G-2	通路(1)	埋込20形2灯式 W300 非常灯兼用別置	FL20	3	6
D-2	通路(1)	埋込20形2灯式 W300	FL20	3	6
V-6	非常用乗降ロビー	ダウンライトφ150 温白	FDL27	3	3
E-3	調整室	埋込40形2灯式 W220	HF32	3	6
E-3	階段	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
E-3	スラブ	トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
H-1	大ホール設備室	笠付きトラフ40形2灯式 非常灯兼用別置	FLR40	2	4
E-3	大ホール設備室	笠付きトラフ40形2灯式	FLR40	3	6
E-3	スラブ	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1
	【R1階】				
D-1	R1階全体	20形ブラケット	FL20	13	13
O	舞台上	階段通路誘導灯40形1灯式	FLR40	2	2
E-3	EV機械室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
D-2	EV機械室	トラフ20形1灯式	FL20	2	2
H-1	舞台上	トラフ40形1灯式 非常灯兼用	FLR40	2	2
E-3	舞台上	トラフ40形1灯式	FLR40	6	6
O	階段A	階段通路誘導灯40形1灯式	FLR40	20	20

D-1	階段A	20形ブラケット	FL20	1	1
O	階段B	階段通路誘導灯40形1灯式	FLR40	20	20
D-1	階段B	20形ブラケット	FL20	1	1
	【R2階】				
E-3	EV機械室	トラフ40形1灯式	FLR40	4	4
	【屋外灯】				
E-3	駐輪場	トラフ40形1灯式	FLR40	6	6
E-3	ゴミ集積庫	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
E-3	ゴミ集積庫	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
V-6	車いす専用エリア	ダウンライトφ150 温白	FDL27	4	4
E-3	車いす専用エリア	埋込40形2灯式 W300	FLR40	24	48
AQ-7	車いす専用エリア	角型ブラケット口150	FDL13	6	6
K-3	社協バス車庫	逆富士40形2灯式 防水	FLR40	4	8
K-3	社協バス車庫	逆富士40形2灯式 防水	FLR40	4	8
AK-2	駐車場	投光器	HF100	10	10
AL	入口	ハロゲン	ハロゲンランプ JD130W	4	4

・こころの健康センター 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
E-3	カンファレンスルーム	埋込40形2灯式 W328	FHF32	9	18	
E-3	相談(1)	埋込40形2灯式 W190 連結	FHF32	2	4	
E-3	相談(2)	埋込40形2灯式 W190 連結	FHF32	2	4	
E-3	倉庫	埋込40形2灯式 W328	FHF32	6	12	
U-3	多目的ルーム	ダウンライトφ125	白熱球60W	2	2	
D-2	多目的ルーム	トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
D-2	多目的ルーム	シーリングライト5灯式 口650	FL20	2	10	
E-3	憩いのサロン	埋込40形2灯式 W328	FLR40	12	24	
E-1	憩いのサロン	埋込黒板灯40形1灯式 W240	FLR40	2	2	
E-3	小会議室	埋込40形2灯式 W328	FHF32	6	12	
E-1	小会議室	埋込黒板灯40形1灯式 W240	FLR40	2	2	
E-3	男子トイレ	埋込40形1灯式 W190	FHF32	2	2	
AQ-7	男子トイレ	丸形ブラケットφ195	FCL9W	1	1	
E-3	女子トイレ	埋込40形1灯式 W190	FHF32	2	2	
AQ-7	女子トイレ	丸形ブラケットφ195	FCL9W	2	2	
D-2	倉庫	トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
D-2	障害者用トイレ	埋込20形1灯式 W190	FL20	1	1	
B	障害者用トイレ	角型ブラケット	FL15	1	1	
E-3	機械室	笠付きトラフ40形1灯式	FL40	3	3	
E-3	更衣室	直付40形1灯式 W150	FLR40	2	2	
U-3	小部屋	ダウンライトφ125	白熱球60W	1	1	
D-2	小部屋	シーリングライト4灯式	FL20	1	4	
E-3	医師相談室	埋込40形2灯式 W328	FHF32	4	8	
E-3	階段前	埋込40形2灯式 W190 連結	FHF32	1	2	
E-3	廊下	埋込40形2灯式 W328	FHF32	10	20	
E-3	廊下	埋込40形5灯式 W190	FLR40	1	5	
E-3	更衣室前	埋込40形1灯式 W190 連結	FHF32	2	2	
V-1	トイレ前通路	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
AQ-4	廊下	スポットライト E26 電球色	IL60W	1	1	
AQ-2	廊下	ブラケット E17 電球色	EFD15EL/12E	5	5	
V-1	玄関	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	4	4	
AQ-4	玄関	ペンダントライトφ150 器具長さ234mm	EFD15EL/12E	4	4	
AQ-4	施設外	丸形ブラケット E26	EFD15EL/12E	1	1	
AO	施設外	街路灯	HF250	9	9	
D-2	階段下倉庫	トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
E-3	会議室	直付40形1灯式 W150	FLR40	3	3	
E-3	会議室	直付け40形2灯式 W200	FHF32	15	30	
D-1	会議室外	20形ブラケット	FL20	1	1	
E-1	会議室	直付黒板灯40形1灯式	FHF32	2	2	
	【2階】					
O	階段	階段通路誘導灯40形1灯式	FHF32	2	2	
D-2	廊下	埋込20形1灯式 W190	FL20	2	2	
E-3	事務室	埋込40形2灯式 W328	FHF32	39	78	
E-3	事務室	直付下面開放40形2灯式 W300	FHF32	2	4	
E-3	事務室	直付40形2灯式 W230	FHF32	6	12	
E-3	事務室	直付け40形2灯式 W200	FHF32	2	4	
E-3	男子トイレ	埋込40形1灯式 W190	FHF32	2	2	
AQ-7	男子トイレ	丸形ブラケットφ195	FCL9W	1	1	
E-3	湯沸室	直付40形1灯式 W150	FLR40	1	1	
E-3	女子トイレ	埋込40形1灯式 W190	FHF32	3	3	
AQ-7	女子トイレ	丸形ブラケットφ195	FCL9W	2	2	
AM-2	外階段	スポットライト	IL 100	1	1	

・渋川保健福祉事務所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
E-3	X線直接撮影室	逆富士40形1灯式	FL40	1	1	
E-3	X線直接撮影室	逆富士40形2灯式	FL40	1	2	
AQ-4	現像室	丸形ブラケット	IL 40W	1	1	
E-3	プレイルーム	逆富士40形2灯式	FL40	5	10	
E-3	プレイルーム奥室	逆富士40形2灯式	FL40	3	6	
E-3	相談室1	逆富士40形2灯式	FL40	2	4	
E-3	書庫	逆富士40形1灯式	FL40	1	1	
E-3	化学検査室	逆富士40形2灯式	FL40	14	28	
E-3	検査控室	逆富士40形2灯式	FL40	2	4	
E-3	5番倉庫	逆富士40形2灯式	FL40	2	4	
E-3	相談室	逆富士40形2灯式	FL40	2	4	
E-3	災害時用備蓄庫	逆富士40形2灯式	FL40	2	4	
E-3	玄関左控入室	逆富士40形2灯式	FL40	2	4	
E-3	階段下倉庫	トラフ40形1灯式	FL40	2	2	
E-3	廊下	逆富士40形2灯式	FL40	7	14	
U-1	風除室	ダウンライト φ125	IL80	2	2	
	【2階】					
E-3	事務室	逆富士40形1灯式 プルススイッチ付	FL40	10	10	
E-3	事務室	逆富士40形2灯式 プルススイッチ付	FL40	85	170	
E-3	給湯室	逆富士40形1灯式 プルススイッチ付	FL40	1	1	
E-3	図書室	逆富士40形2灯式	FL40	1	2	

E-3	更衣室	逆富士40形2灯式	FL40	2	4
E-3	印刷室	逆富士40形2灯式	FL40	1	2
E-3	印刷室	逆富士40形1灯式 プルスイッチ付	FL40	2	2
E-3	廊下	逆富士40形1灯式 プルスイッチ付	FL40	2	2
D-2	階段	20形ブラケット	FL20	2	2
	【屋外】				
AQ-8	職員通用口	20形ブラケット	FL20	2	2
D-2	ボイラー室	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
	【会議棟1階】				
E-3	男子トイレ	逆富士40形1灯式	FL40	1	1
D-2	男子トイレ	20形ブラケット	FL20	1	1
D-2	玄関	埋込スクエア4灯式 □650	FL20	1	4
AG	玄関	埋込スクエア □450	FCL40	1	1
	【会議棟2階】				
F	会議室	埋込110形1灯式 W150	FLR110	12	12
E-3	会議室奥倉庫	逆富士40形1灯式	FL40	2	2
AG	廊下	埋込スクエア □450	FCL40	2	2
C	給湯室	逆富士20形1灯式	FL20	1	1
C	給湯室	20形キッチン灯	FL20	1	1
E-3	女子トイレ	逆富士40形1灯式	FL40	1	1
E-1	手洗い場	40形ブラケット	FL40	1	1
AQ-7	階段	角型ブラケット	FCL20	1	1
	【会議棟屋外】				
AQ-8	軒下	20形ブラケット 2灯式	FL20	1	2
E-1	車庫	40形ブラケット	FL40	5	5
AO	駐車場	ポール灯	HF200	1	
	【面接棟】				
E-3	相談室2	直付下面解放40形2灯式	HF32	3	6
E-3	相談室3	直付下面解放40形2灯式	HF32	4	8

・精神障害者援護寮 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
E-3	静養室	埋込40形2灯式 W300	HF32	2	4	
E-3	相談室	埋込40形2灯式 W300	HF32	2	4	
E-3	研修室	埋込40形2灯式 W300	HF32	2	4	
E-3	キッチン	埋込40形1灯式 W240	FL40	3	3	
D-2	キッチン	埋込20形1灯式 W190	FL20	3	3	
E-3	キッチン	トラフ40形1灯式	FL40	3	3	
V-2	食堂	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	11	11	
E-3	洗濯室	埋込40形2灯式 W300	HF32	1	2	
D-2	テラス	埋込20形1灯式 W150	FL20	6	6	
V-2	ボーチ	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	2	2	
AQ-7	ボーチ	角型ブラケット □250	FDL13	4	4	
V-2	玄関	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	5	5	
V-2	廊下	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	4	4	
W-2	通路	ダウンライトφ175	FDL18	3	3	
V-2	デイルーム	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	13	13	
E-3	デイルーム	埋込シーリング2灯式	FL40	4	8	
E-3	事務室・施設長室	埋込40形2灯式 W300	HF32	9	18	
V-2	喫煙室	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	2	2	
D-2	倉庫	逆富士20形1灯式 W150	FL20	1	1	
U-1	男子トイレ	ダウンライトφ125	FPL9	2	2	
U-1	女子トイレ	ダウンライトφ125	FPL9	1	1	
U-1	女子トイレ	ダウンライトφ125	FPL9	1	1	
U-1	身障者トイレ	ダウンライトφ125	FPL9	1	1	
E-3	倉庫	逆富士40形1灯式 W150	FL40	1	1	
AQ-3	廊下	ブラケット E17	IL 40W	4	4	
V-2	廊下	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	7	7	
D-2	居室3	シーリング5灯	FL20	1	1	
AQ-3	居室3	ブラケット E17	IL 40W	1	1	
D-2	居室4	シーリング5灯	FL20	1	1	
AQ-3	居室4	ブラケット E17	IL 40W	1	1	
	【2階】					
D-2	居室6	和風シーリング4灯	FL20	1	4	
V-2	居室6	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
B	居室6	ミラー灯	FL15	1	1	
D-2	居室8	和風シーリング4灯	FL20	1	4	
V-2	居室8	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
B	居室8	ミラー灯	FL15	1	1	
D-2	居室9	和風シーリング4灯	FL20	1	4	
V-2	居室9	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
B	居室9	ミラー灯	FL15	1	1	
D-2	居室12	和風シーリング4灯	FL20	1	4	
V-2	居室12	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
B	居室12	ミラー灯	FL15	1	1	
D-2	居室13	和風シーリング4灯	FL20	1	4	
V-2	居室13	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
B	居室13	ミラー灯	FL15	1	1	
D-2	居室14	和風シーリング4灯	FL20	1	4	
V-2	居室14	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
B	居室14	ミラー灯	FL15	1	1	
U-1	廊下	ダウンライトφ125	FPL9	23	23	
U-3	廊下	ダウンライトφ125 E26	IL60W	1	1	
W-2	廊下	ダウンライトφ175	FDL18	2	2	
E-3	倉庫	逆富士40形1灯式 W150	FL40	1	1	
V-2	倉庫	ダウンライトφ150 電球色	FDL18	1	1	
U-1	男子トイレ	ダウンライトφ125	FPL9	2	2	
U-1	女子トイレ	ダウンライトφ125	FPL9	1	1	
	【屋外照明】					
K-1	駐輪場	逆富士40形1灯式 W150 防湿	FL40	1	1	

・安中保健福祉事務所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
E-3	第一会議室	直付下面開放40形2灯	FLR40	15	30	
E-3	湯沸室	埋込40形1灯 W190	FLR40	1	1	

E-3	倉庫1	逆富士40形1灯	FLR40	1	1
AQ-7	X線撮影室廊下	丸型シーリング	FCL30	2	2
E-3	X線撮影室廊下	直付40形1灯	FLR40	1	1
A	X線撮影室廊下	表示灯(撮影中)	FL10	2	2
E-3	X線前室	直付下面開放40形2灯	FLR40	2	4
A	X線前室	表示灯(撮影中)	FL10	1	1
A	X線前室	表示灯(現像中)	FL10	1	1
E-3	X線前室	直付40形1灯	FLR40	1	1
E-3	現像室	逆富士40形2灯	FLR40	1	2
E-3	X線室	直付下面開放40形2灯	FLR40	5	10
E-3	検診室	直付下面開放40形2灯	FLR40	4	8
E-3	検診室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1
E-3	検診室	直付下面開放40形2灯	FLR40	6	12
AQ-7	検診室	丸型シーリング	FCL30	1	1
E-3	器具庫	直付下面開放40形2灯	FLR40	4	8
E-3	診察室	直付下面開放40形2灯	FLR40	4	8
E-3	待合室	直付下面開放40形2灯	FLR40	4	8
E-3	細菌検査室	直付下面開放40形2灯	FLR40	11	22
E-3	細菌検査室	直付40形1灯	FLR40	6	6
E-3	準備室	直付下面開放40形2灯	FLR40	2	4
E-3	準備室	直付40形1灯	FLR40	3	3
E-3	倉庫	逆富士40形1灯	FLR40	1	1
AQ-7	男子トイレ	丸型シーリング	FCL30	2	2
A	男子トイレ	10形ブラケット	FL10	1	1
AQ-7	女子トイレ	丸型シーリング	FCL30	2	2
A	女子トイレ	10形ブラケット	FL10	2	2
E-3	倉庫2	逆富士40形2灯	FLR40	4	8
E-3	機械室	笠付トラフ40形2灯	FLR40	8	16
E-3	洗濯室	逆富士40形2灯	FLR40	1	2
U-3	廊下	ダウンライト125φ	IL60W	12	12
L	廊下	逆富士20形2灯 非常灯兼用	FL20	3	6
AB	廊下	ユニバーサルダウンライト100φ	IL60W	2	2
E-3	廊下	直付下面開放40形2灯	FLR40	2	4
U-3	風除室	ダウンライト125φ	IL60W	4	4
	【2階】				
E-3	学生控室	直付下面開放40形2灯	FLR40	10	20
M-3	学生控室	直付下面開放40形2灯 非常灯兼用	FLR40	2	4
E-3	第二会議室	直付下面開放40形2灯	FLR40	10	20
E-3	第二会議室	直付下面開放40形2灯	FLR40	2	4
M-3	第二会議室	直付下面開放40形2灯 非常灯兼用	FLR40	2	4
E-3	書庫	逆富士40形2灯	FLR40	4	8
E-3	女子更衣室	逆富士40形2灯	FLR40	2	4
AQ-7	女子トイレ	丸型シーリング	FCL30	2	2
A	女子トイレ	10形ブラケット	FL10	1	1
L	廊下	逆富士20形2灯 非常灯兼用	FL20	7	14
E-3	事務室	直付下面開放40形2灯 プルススイッチ付	FLR40	29	58
M-3	事務室	直付下面開放40形2灯 非常灯兼用	FLR40	7	14
AJ-1	和室	ペンダント	FCL30 + 22	1	1
U-3	和室	ダウンライト125φ	IL60W	1	1
E-3	相談室	直付下面開放40形2灯	FLR40	2	4
L	階段	逆富士20形2灯 非常灯兼用	FL20	1	2
	【屋外】				
T-1	軒下	ダウンライト100φ	IL60W	6	6
AO	駐車場	ボール灯	HF400	4	4
E-3	車庫	笠付トラフ40形2灯	FLR40	3	6
E-3	外倉庫	笠付トラフ40形2灯	FLR40	2	4

・伊勢崎保健福祉事務所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
I-6	事務室	埋込63形1灯式 W300	Hf63	27	27	
I-6	事務室	埋込63形1灯式 W300	Hf63	7	7	
E-1	事務室	40形ブラケット	FLR40	1	1	
E-3	給湯室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
E-3	印刷室	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
E-3	機械室	笠付トラフ40形1灯式	FLR40	6	6	
E-3	応接室	埋込40形2灯式 W300	Hf32	4	8	
D-2	通路	逆富士20形2灯式	FL20	1	2	
E-3	男子更衣室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
E-3	女子更衣室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
E-3	更衣室前室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
A	更衣室前室	表示灯(使用中)	FL10	1	1	
E-3	書庫	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
E-3	直接撮影室更衣室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
A	直接撮影室更衣室	表示灯(使用中)	FL10	1	1	
E-3	直接撮影室前室	埋込40形1灯式 W190	FLR40	2	2	
D-1	直接撮影室前室	20形ミラー灯	FL20	1	1	
A	直接撮影室前室	表示灯(使用中)	FL10	1	1	
E-3	直接撮影室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6	
E-3	撮影室奥倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	相談室前室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	9	18	
D-1	相談室前室	20形ミラー灯	FL20	1	1	
E-3	相談室	直付40形2灯式	Hf32	2	4	
E-3	相談室	吊下40形1灯式	FL40	1	1	
B	相談室	15形ミラー灯	FL15	1	1	
E-3	相談室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
E-3	受付	埋込40形2灯式 W300	FLR40	13	26	
E-3	臨床検査室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	11	22	
D-2	臨床検査室	片反射トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
E-3	臨床検査室	片反射トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	相談室B	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2	
E-3	相談室A	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
E-3	相談室前室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
E-3	化学検査室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	6	12	
E-3	書庫	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
E-3	倉庫	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
E-3	小部屋	逆富士40形2灯式	FLR40	1	2	

AG	廊下	埋込スクエア1灯式 □450	FCL40 + 30	6	6
S	風除室	ダウンライト75φ	IL60W	4	4
P	階段	丸型 階段通路誘導灯	FCL30	2	2
	【2階】				
E-3	会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	5	10
M-2	会議室	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用	FLR40	1	2
E-1	会議室	埋込黒板灯	FLR40	1	1
E-3	男子トイレ	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
D-1	男子トイレ	20形ミラー灯	FL20	1	1
U-3	男子トイレ	ダウンライト125φ	IL60W	1	1
E-3	女子トイレ	埋込40形2灯式 W300	FLR40	1	2
D-1	女子トイレ	20形ミラー灯	FL20	1	1
U-3	女子トイレ	ダウンライト125φ	IL60W	1	1
D-1	手洗い場	20形ミラー灯	FL20	1	1
E-3	相談室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
E-3	機械室	笠付トラフ40形1灯式	FLR40	2	2
E-3	書庫	逆富士40形1灯式	FLR40	4	4
I-6	大会議室	埋込63形1灯式 W300	Hf63	18	18
D-1	大会議室	20形ミラー灯	FL20	1	1
R	大会議室	埋込黒板灯	Hf63	1	1
E-3	給湯室	逆富士40形1灯式	FLR40	3	3
E-3	倉庫	埋込40形2灯式 W300	FLR40	7	14
M-2	倉庫	埋込40形2灯式 W300 非常灯兼用	FLR40	2	4
D-1	倉庫	20形ミラー灯	FL20	1	1
AG	廊下	埋込スクエア1灯式 □450	FCL40 + 30	7	7
	【屋外】				
AQ-6	軒下	300φ丸型ブラケット	FCL20	4	4
AQ-8	犬舎	20形ブラケット	FL20	1	1
E-3	犬舎	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2
E-3	犬舎	埋込40形1灯式 W190	FLR40	1	1
U-3	犬舎	電球ブラケット	IL60W	4	4
AQ-8	外壁	20形ブラケット	FL20	2	2
E-3	車庫	笠付トラフ40形1灯式	FLR40	3	3
AM-4	車庫	壁面スポットライト	BHRF160W	2	2

・衛生環境研究所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	1階					
E-3	所長研究室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	20	40	
E-3	事務室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	20	40	
U-3		ダウンライトφ125	FDL18	1	1	
E-3	倉庫	埋込40形2灯式 W220	Hf32	3	6	
E-3	OA室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18	
E-3	中会議室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	10	20	
E-3	食品微生物検査室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	20	40	
E-3	MDF室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	1	2	
E-3	廃棄物保管室	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	
E-3	空調機械室	笠付トラフ40形2灯式	Hf32	3	6	
E-3	男子更衣室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	3	6	
E-3	女子更衣室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	3	6	
E-3	電子顕微鏡室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	4	8	
A		表示灯	FL10	1	1	
I-4		埋込40形2灯式 W220 調光	Hf32	1	1	
E-3		埋込40形3灯式 W300	Hf32	3	9	
AM-1		フランチスポットライト	ビームランプ100W	1	1	
E-3	学習室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	14	28	
V-7		ダウンライトφ150	FDL27	6	6	
V-7		ダウンライトφ150	FHT32	3	3	
E-3	大会議室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	12	24	
V-7		ダウンライトφ150	FDL27	6	6	
V-7		ダウンライトφ150	FHT32	2	2	
AC		ユニバーサルダウンライトφ125	LEDラン30W	2	2	
	2階					
E-3	図書資料室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	27	54	
D-2	DS	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
E-3	会議室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	6	12	
D-2	SK	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
V-7	女子トイレ	ダウンライトφ150	FDL27	6	6	
E-3		トラフ40形1灯式	Hf32	1	1	
V-7	男子トイレ	ダウンライトφ150	FDL27	7	7	
E-3		トラフ40形1灯式	Hf32	1	1	
E-3	試験品保管室冷凍冷蔵室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18	
K-2		直付40形1灯式 冷凍用	FLR40	1	1	
E-3	食品化学検査室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	18	36	
V-7		ダウンライトφ150	FDL27	4	4	
E-3	PS	笠付トラフ40形1灯式	Hf32	1	1	
D-2		笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
E-3	食品添加物医薬品検査室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	25	50	
D-2		埋込20形1灯式 W220	FL20	1	1	
E-3		埋込40形1灯式 W150	Hf32	1	1	
E-1	蒸留室	埋込40形2灯式 W220 防水	Hf32	4	8	
E-3	ガスクロマトグラフ	埋込40形2灯式 W220	Hf32	2	4	
E-3	残留農薬検査室1	埋込40形2灯式 W220	Hf32	24	48	
E-3	残留農薬検査室2	埋込40形2灯式 W220	Hf32	10	20	
E-3	給湯室	埋込40形1灯式 W150	Hf32	1	1	
E-3	機器分析室4	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18	
E-3	食品安全検査センター事務室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	24	48	
V-7		ダウンライトφ150	FDL27	5	5	
V-7		ダウンライトφ150	FHT32	3	3	
D-1		ミラー灯 20形1灯式	FL20	1	1	
	3階					
E-3	機器分析室3	埋込40形2灯式 W220	Hf32	12	24	
E-3	機器分析室2	埋込40形2灯式 W220	Hf32	20	40	
E-3	天秤室	埋込40形1灯式 W150	Hf32	4	4	
E-3	機器分析室1	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18	
D-2	SK	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1	
V-7	女子トイレ	ダウンライトφ150	FDL27	6	6	

E-3		トラフ40形1灯式	Hf32	1	1
V-7	男子トイレ	ダウンライトφ150	FDL27	7	7
E-3		トラフ40形1灯式	Hf32	1	1
D-2	低温室	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1
AH		埋込スクエア3灯式 □600	FHP45	2	6
E-3	大気3室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	6	12
K-2	保冷・冷凍室	直付40形1灯式 冷凍用	FLR40	4	4
E-3		埋込40形2灯式 W220	Hf32	3	6
E-3	二重収束型質量分析装置	埋込40形2灯式 W220	Hf32	2	4
E-3	ガスクロマトグラフ質量分析室1	笠付トラフ40形2灯式	Hf32	2	4
E-3		埋込40形2灯式 W220	Hf32	8	16
E-3	ドラフト室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	16	32
E-3	薬品庫	埋込40形2灯式 W220	Hf32	4	8
E-3	放射能測定室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	12	24
E-3	大気2室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	15	30
E-3	大気1室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18
E-3	研究センター-研究員室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	27	54
I-4	水質1室	埋込40形2灯式 W220 調光	Hf32	30	60
E-3	水質2室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	18	36
D-2	DS	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1
E-3	廊下	埋込40形1灯式 W150	Hf32	25	25
D-2		埋込20形2灯式 W220	FL20	4	8
E-3		埋込40形2灯式 W220	Hf32	4	8
V-7		ダウンライトφ150	FHT32	2	2
E-3	給湯室	埋込40形1灯式 W150	Hf32	1	1
D-2	DS	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1
	4階				
E-3	倉庫1	逆富士40形1灯	FLR40	3	3
D-2	男子女子更衣室	埋込20形2灯式 W220	FL20	2	4
E-3		埋込40形1灯式 W150	Hf32	2	2
E-3	冷凍保管室	埋込40形1灯式 W150	Hf32	2	2
K-2		直付40形1灯式 冷蔵用	Hf32	5	5
J		直付20形1灯式 冷蔵用	FL20	1	1
A	倉庫2	表示灯	FL10	1	1
E-3		埋込40形2灯式 W220	Hf32	1	2
E-3		逆富士40形2灯式	FLR40	4	8
E-3	分析機器室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	5	10
A		表示灯	FL10	1	1
E-3	化学機器室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18
E-3	衛生検査室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	6	12
D-2	DS	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1
D-2	SK	笠付トラフ20形1灯式	FL20	1	1
V-7	女子トイレ	ダウンライトφ150	FDL27	6	6
E-3		トラフ40形1灯式	Hf32	1	1
V-7	男子トイレ	ダウンライトφ150	FDL27	7	7
E-3		トラフ40形1灯式	Hf32	1	1
E-3	洗浄室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	6	12
E-3	ウイルス研究員室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18
E-3	研究員室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	27	54
E-3	培地室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18
E-3	細菌研究員室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18
E-3	試薬室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	6	12
E-3	フロン室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	4	8
K-2	冷蔵室	直付40形1灯式 冷蔵用	Hf32	3	3
E-3		埋込40形2灯式 W220	Hf32	1	2
E-3	保存室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	5	10
E-3	指定実験室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	12	24
D-2		埋込20形2灯式 W220	FL20	2	4
E-3	ウイルス1室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18
E-3	ウイルス2室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	8	16
E-3	ウイルス3室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	7	14
E-3	EPS	逆富士40形1灯	FLR40	1	1
E-3	細菌1室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	18	36
D-2		埋込20形2灯式 W220	FL20	1	2
E-3	EPS	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4
E-3	細菌2室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	9	18
E-3	科学1室	埋込40形2灯式 W220	Hf32	15	30
D-2	廊下	埋込20形2灯式 W220	FL20	4	8
E-3		埋込40形2灯式 W220	Hf32	4	8
E-3		埋込40形1灯式 W150	Hf32	24	24
V-7		ダウンライトφ150	FHT32	2	2
	階段				
M-3	A階段	直付40形2灯式 非常灯兼用	Hf32	4	8
O		階段通路誘導灯40形2灯式	Hf32	3	6
M-3	B階段	直付40形2灯式 非常灯兼用	Hf32	4	8
O		階段通路誘導灯40形2灯式	Hf32	5	10
M-3	C階段	直付40形2灯式 非常灯兼用	Hf32	3	6
O		階段通路誘導灯40形2灯式	Hf32	3	6
	エネルギー棟				
E-3	機械室	笠付トラフ40形2灯式	Hf32	11	22
E-3		直付40形2灯式	FLR40	2	4
M-1		笠付トラフ40形2灯式 非常灯兼用	FLR40	7	14
E-3	電気室	笠付トラフ40形2灯式	Hf32	6	12
M-1		笠付トラフ40形2灯式 非常灯兼用	FLR40	4	8
E-3	発電機室	笠付トラフ40形2灯式	Hf32	2	4
M-1		笠付トラフ40形2灯式 非常灯兼用	FLR40	4	8
E-3	ポンプ室	笠付トラフ40形1灯式	FLR40	2	2

・館林保健福祉事務所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	[1階]					
E-3	事務室	逆富士40形2灯式 ブルスイッチ付	FL40	44	88	
E-3	事務室	逆富士40形1灯式	FL40	2	2	
AM-2	事務室	フランチスポットライト	ビーム100W E26	1	1	
E-3	事務室	直付下面解放40形2灯式	HF32	14	28	
D-2	事務室	20形キッチン灯	FL20	1	1	
U-3	事務室	ダウンライト φ125	IL60W	4	4	

E-3	事務室	逆富士40形2灯式	FL40	2	4
E-3	相談室	埋込40形3灯式 W300	FL40	6	18
E-3	倉庫1	逆富士40形1灯式	FL40	2	2
E-3	倉庫2	逆富士40形2灯式	FL40	2	4
AQ-2	倉庫2	ブラケット	IL 40W	2	2
E-3	廊下	埋込40形3灯式 W300	FL40	12	36
U-3	廊下	ダウンライト φ125	IL60W	1	1
AQ-2	廊下	ブラケット	IL 40W	6	6
E-3	廊下	逆富士40形2灯式	FL40	1	2
E-3	廊下	埋込40形1灯式 W150	FL40	5	5
E-3	身障者トイレ	逆富士40形2灯式	FL40	1	2
B	身障者トイレ	15形ミラー灯	FL15	1	1
E-3	検診室前室	埋込40形3灯式 W300	FL40	10	30
D-1	検診室前室	20形ブラケット	FL20	1	1
E-3	検診室1	埋込40形2灯式 W300	FL40	4	8
E-3	検診室2	埋込40形2灯式 W300	FL40	4	8
E-3	検診室3	埋込40形2灯式 W300	FL40	4	8
E-3	更衣室	埋込40形2灯式 W300	FL40	2	4
E-3	検査室	埋込40形3灯式 W300	FL40	15	45
AM-1	検査室	フランススポットライト	旭ゲンソウダグ JD130W	2	2
AM-1	試験室横更衣室	フランススポットライト	旭ゲンソウダグ JD130W	2	2
E-3	試験室横更衣室	埋込40形2灯式 W300	FL40	2	4
U-3	試験室	ダウンライト φ125	FDL13	1	1
E-3	試験室	埋込40形3灯式 W300	FL40	11	33
AM-1	試験室	フランススポットライト	旭ゲンソウダグ JD130W	1	1
E-3	機械室	逆富士40形1灯式	FL40	6	6
A	レントゲン全室	表示灯	FL10	3	3
E-3	レントゲン全室	埋込40形3灯式 W300	FL40	6	18
U-3	増室	ダウンライト φ125	IL60W	1	1
E-3	増室	埋込40形2灯式 W300	FL40	1	2
F	撮影室	ウォールウォッシャー110形1灯式	FLR110	6	6
E-3	撮影室	ウォールウォッシャー40形1灯式	FL40	1	1
D-2	撮影室	ウォールウォッシャー20形1灯式	FL20	3	3
AQ-4	撮影室	壁面ブラケット	IL60W	2	2
D-2	階段下倉庫	片反射20形トラフ1灯式	FL20	1	1
D-2	階段下倉庫	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
D-1	階段	20形ブラケット2灯式	FL20	2	4
	【2階】				
U-3	廊下	ダウンライト φ125	IL60W	1	1
E-3	廊下	埋込40形1灯式 W150	FL40	5	5
E-3	調理指導室	逆富士40形2灯式	FL40	11	22
M-3	調理指導室	逆富士40形2灯式 非常灯兼用	FL40	1	2
D-2	小会議室	埋込スクエア4灯式 □600	FL20	8	32
D-2	給湯室	逆富士20形2灯式	FL20	1	2
C	給湯室	20形手元灯 ブルスイッチ付	FL20	1	1
E-3	書庫室	逆富士40形1灯式	FL40	2	2
E-3	相談室	埋込40形2灯式 W300	FL40	3	6
AQ-8	屋上	20形ブラケット	FL20	1	1
E-3	大会議室	埋込40形2灯式 W300	FL40	32	64
E-1	大会議室	埋込40形黒板灯	FL40	3	3
E-3	大会議室倉庫	逆富士40形1灯式	FL40	2	2
	【屋外】				
AQ-4	軒下	ブラケット	IL60W	2	2
AM-3	職員通用口	壁付センサーライト センサー付	ゲンソウダグ35W	1	2
E-3	車庫	逆富士40形1灯式	FL40	6	6
AQ-5	裏勝手口	壁付ブラケット センサー付	IL60W	1	1
AQ-8	勝手口	20形ブラケット	FL20	2	2
E-3	レントゲン車庫	逆富士40形1灯式	FL40	3	3
AQ-8	犬舎	20形ブラケット	FL20	1	1
E-3	犬舎	逆富士40形1灯式	FL40	6	6
E-3	建屋内倉庫	笠付トラフ40形2灯式	FL40	1	2

・桐生保健福祉事務所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
E-3	大会議室	直付下面解放40形2灯式	HF32	14	28	
E-3	母子室	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	相談室	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
A	身障者トイレ	表示灯	FL10	1	1	
E-3	身障者トイレ	逆富士40形1灯式	FL40	1	1	
C	身障者トイレ	20形ミラー灯 ブルスイッチ付	FL20	1	1	
AQ-4	風除室	角型ブラケット	IL60W	2	2	
C	廊下	逆富士20形2灯式	FL20	9	18	
C	廊下	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2	
E-3	診察室	直付下面解放40形2灯式	HF32	8	16	
E-3	診察室	直付40形1灯式	HF32	1	1	
E-3	診察6	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	保健相談室	直付40形1灯式	HF32	4	4	
E-3	臨床検査室	直付下面解放40形2灯式	HF32	6	12	
E-3	臨床検査室倉庫	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	臨床検査室倉庫	埋込40形2灯式 W300	FL40	2	4	
E-3	化学検査室	逆富士40形2灯式	FL40	12	24	
E-3	化学検査室	吊下トラフ40形1灯式	FL40	2	2	
E-3	栄養室	逆富士40形2灯式	FL40	12	24	
E-3	間接撮影室	逆富士40形1灯式	FL40	4	4	
E-3	X線控え室	直付40形1灯式	HF32	3	3	
D-1	X線控え室	20形ブラケット	FL20	1	1	
AQ-4	X線控え室	表示灯	IL60W	1	1	
E-3	現像室	逆富士40形1灯式	FL40	2	2	
D-1	現像室	20形ブラケット	FL20	1	1	
E-3	X線室	逆富士40形1灯式	FL40	3	3	
A	X線室	10形ブラケット ブルスイッチ付	FL10	1	1	
AQ-4	間接撮影室前	表示灯	IL60W	2	2	
	【2階】					
E-3	事務室	直付下面解放40形2灯式	HF32	32	64	
E-3	事務室	直付下面解放40形2灯式 ブルスイッチ付	HF32	11	22	
E-3	事務室	逆富士40形2灯式	FL40	8	16	

E-3	事務室	逆富士40形2灯式 フルスイッチ付	FL40	3	6
C	事務室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
E-3	会議室	逆富士40形2灯式	FL40	8	16
C	給湯室	埋込20形2灯式 W300	FL20	3	6
E-3	更衣室、倉庫	直付40形1灯式	HF32	3	3
AQ-4	シャワー室	丸形ブラケット	IL60W	1	1
D-2	休憩室	直付シーリング 20形3灯式	FL20	1	3
E-3	倉庫	直付トラフ40形2灯式	FL40	8	16
E-3	倉庫2	逆富士40形2灯式	FL40	1	2
	【屋外】				
AQ-8	軒下	20形ブラケット	FL20	1	1
E-3	車庫	トラフ40形1灯式	FL40	2	2
AQ-8	外階段	20形ブラケット	FL20	2	2
AM-3	外階段	壁面スポットライト	IL90W	1	1

・吾妻保健福祉事務所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
B	身障者トイレ	15形ミラー灯	FL15	1	1	
E-3	細菌検査室	直付下面解放40形2灯式	HF32	9	18	
E-3	細菌検査室	直付下面解放40形1灯式	HF32	2	2	
E-3	細菌検査室	片反射40形1灯式	FL40	1	1	
E-3	化学試験室	直付下面解放40形1灯式	HF32	2	2	
E-3	化学試験室	片反射40形1灯式	FL40	1	1	
E-3	化学試験室	直付下面解放40形2灯式	HF32	8	16	
E-3	相談室2	直付下面解放40形2灯式	HF32	3	6	
E-3	相談室1	直付下面解放40形2灯式	HF32	3	6	
E-3	コピー室	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	受付	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	作業室	直付下面解放40形2灯式	HF32	4	8	
E-3	診察室	直付下面解放40形2灯式	HF32	3	6	
E-3	健康相談室	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	資材庫	直付下面解放40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	相談室3	直付下面解放40形2灯式	HF32	4	8	
AG	裏風除室	埋込スクエア □450	FCL30+40	1	1	
E-3	レントゲン室	直付下面解放40形1灯式	HF32	1	1	
A	レントゲン室	表示灯	FL10	2	2	
E-3	レントゲン室	直付下面解放40形2灯式	HF32	3	6	
E-3	レントゲン室	直付下面解放40形1灯式	HF32	1	1	
E-3	物置	直付下面解放40形1灯式	HF32	3	3	
A	物置	表示灯	FL10	1	1	
AG	廊下	埋込スクエア □450	FCL30+40	3	3	
E-3	廊下	直付下面解放40形2灯式	HF32	1	2	
E-3	廊下	逆富士40形2灯式	FL40	2	4	
E-3	廊下	埋込40形2灯式 W300	HF32	4	8	
AG	廊下	埋込スクエア3灯式 □450	FHP32	6	18	
AG	風除室	埋込スクエア3灯式 □450	FHP32	4	12	
E-3	事務室	直付下面解放40形2灯式 フルスイッチ付	HF32	28	56	
E-3	更衣室	逆富士40形1灯式	FL40	1	1	
E-3	更衣室前室	直付下面解放40形1灯式	HF32	2	2	
I-6	打ち合わせ室	埋込63形1灯式 W300	HF63	2	2	
	【2階】					
I-6	大会議室	埋込63形1灯式 W300	HF63	13	13	
I-5	大会議室	埋込63形2灯式 W220	HF63	2	4	
I-3	大会議室	直付下面解放63形1灯式	HF63	6	6	
E-3	小会議室	直付下面解放40形2灯式	HF32	5	10	
M-3	小会議室	直付下面解放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	1	2	
E-3	栄養室	直付下面解放40形2灯式	HF32	10	20	
M-3	栄養室	直付下面解放40形2灯式 非常灯兼用	HF32	2	4	
D-1	栄養室	20形ブラケット	FL20	1	1	
AJ-1	和室	和風シーリング	FCL30+32	1	2	
AQ-4	和室	ダウンライト □140	IL60W	1	1	
AG	廊下	埋込スクエア3灯式 □450	FHP32	7	21	
AQ-7	階段	角型ブラケット	FCL30	2	2	
	【屋外】					
AE	軒下	埋込スクエア □275	FHT32	2	2	
E-3	車庫	トラフ40形1灯式	FL40	3	3	
AM-4	車庫	壁面スポットライト	BHRF160W	1	1	
AM-4	車庫	壁面スポットライト	BHRF160W	1	1	
AQ-8	外壁	20形ブラケット	FL20	2	2	
E-3	機械室	トラフ40形1灯式	FL40	2	2	
E-3	外倉庫	トラフ40形1灯式	FL40	2	2	

・食肉衛生検査所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【1階】					
E-3	理化学検査室	埋込40形3灯式 W350	FL40	18	54	
K-3	理化学検査室	逆富士40形2灯式 防水	FL40	2	4	
E-3	ガスクロ、液クロ室	埋込40形3灯式 W350	FL40	6	18	
E-3	血液分析室	埋込40形2灯式 W300	FL40	8	16	
E-3	病理検査室	埋込40形2灯式 W300	FL40	20	40	
E-3	包埋室	埋込40形2灯式 W300	FL40	4	8	
E-3	解剖準備室	埋込40形2灯式 W300	FL40	6	12	
K-1	病理標本室	逆富士40形1灯式 防水	FL40	2	2	
K-1	病理標本室1	逆富士40形1灯式 防水	FL40	2	2	
E-3	病理解剖室	埋込40形2灯式 W300	FL40	8	16	
E-3	薄切室	埋込40形2灯式 W300	FL40	2	4	
C	薄切室	20形キッチン灯 フルスイッチ付	FL20	2	2	
E-3	女子トイレ	埋込40形1灯式 W190	FL40	1	1	
AQ-2	女子トイレ	角型ブラケット	IL 40W	1	1	
U-3	女子トイレ	ダウンライトφ125	FDL13	1	1	
E-3	男子トイレ	埋込40形1灯式 W190	FL40	1	1	
AQ-2	男子トイレ	角型ブラケット	IL 40W	1	1	
U-3	男子トイレ	ダウンライトφ125	FDL13	2	2	
AQ-2	シャワー室1	角型ブラケット	IL 40W	2	2	
U-3	シャワー室1	ダウンライトφ125	FDL13	1	1	
AQ-2	シャワー室1	ブラケット	IL 40W	4	4	

AQ-2	シャワー室2	角型ブラケット	IL 40W	1	1
U-3	シャワー室2	ダウンライトφ125	FDL13	1	1
AQ-2	シャワー室2	ブラケット	IL 40W	3	3
E-3	機器室	埋込40形3灯式 W350	FL40	5	15
AQ-2	機器室	ブラケット	IL 40W	2	2
AQ-2	冷蔵室	ブラケット	IL 40W	2	2
AN	冷凍室	防爆ブラケット	IL 40W	1	1
E-3	倉庫1	逆富士40形1灯式	FL40	2	2
D-2	BSE検査室	埋込20形2灯式 W300	FL20	2	4
E-3	BSE検査室	埋込40形2灯式 W300	FL40	5	10
D-2	微生物検査室	埋込20形1灯式 W190	FL20	1	1
E-3	微生物検査室	埋込40形3灯式 W350	FL40	9	27
E-3	微生物検査室	埋込40形1灯式 W190	FL40	1	1
E-3	ウイルス検査室	埋込40形3灯式 W350	FL40	9	27
D-2	無菌室	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
Q	無菌室	逆富士40形2灯式	FL40	4	8
E-3	洗浄殺菌室	埋込40形2灯式 W300	FL40	3	6
Q	洗浄殺菌室	逆富士40形2灯式	FL40	1	2
E-3	細菌検査室	埋込40形3灯式 W350	FL40	9	27
E-3	試薬調整室	埋込40形3灯式 W350	FL40	4	12
D-2	廊下	埋込20形2灯式 W300	FL20	5	10
A	廊下	表示灯	FL10	1	1
AQ-2	階段下	ブラケット	IL 40W	1	1
AQ-2	階段下	ブラケット	IL 40W	1	1
D-2	階段下倉庫	トラフ20形1灯式	FL20	1	1
D-2	エントランス	埋込20形2灯式 W300	FL20	1	2
E-3	エントランス	埋込40形1灯式 W190	FL40	4	4
E-3	洗濯室	逆富士40形1灯式	FL40	3	3
N	階段	階段通路誘導灯20形1灯式	FL20	2	2
【2階】					
E-3	事務室	埋込40形2灯式 W300	FL40	6	12
X-2	事務室	ダウンライトφ200	FWL36	9	9
AH	事務室	埋込スクエア4灯式 □600	FPL55	4	16
A	事務室	10形ミラー灯	FL10	1	1
AE	風除室	埋込スクエア2灯式 □275	FWL36	1	2
E-3	女子更衣室	逆富士40形1灯式	FL40	4	4
A	女子更衣室	10形ミラー灯	FL10	1	1
E-3	男子更衣室	逆富士40形1灯式	FL40	2	2
A	男子更衣室	10形ミラー灯	FL10	1	1
E-3	応接室	埋込40形2灯式 W300	FL40	2	4
U-3	研修室	ダウンライトφ125	IL60W	4	4
E-3	図書資料室	埋込40形2灯式 W300	FL40	6	12
E-3	湯沸室	逆富士40形1灯式	FL40	1	1
C	湯沸室	20形キッチン灯 プルススイッチ付	FL20	1	1
E-3	休憩室	トラフ40形1灯式	FL40	12	12
D-2	廊下	埋込20形2灯式 W300	FL20	7	14
U-3	トイレ前	ダウンライトφ125	FDL13	1	1
AQ-2	トイレ前	角型ブラケット	IL 40W	2	2
U-3	女子トイレ	ダウンライトφ125	FDL13	1	1
AQ-2	女子トイレ	角型ブラケット	IL 40W	2	2
E-3	女子トイレ	埋込40形1灯式 W190	FL40	1	1
AH	会議室	埋込スクエア4灯式 □600	FPL55	6	24
【屋外】					
AL	エントランス	ブラケット	FML55	3	3
AQ-8	外周	20形ブラケット	FL20	1	1
AO	駐車場	ボール灯	HF400	3	3
AQ-8	軒下	20形ブラケット	FL20	3	3
U-3	勝手口	ダウンライトφ125	FDL13	1	1

・太田保健福祉事務所庁舎 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
【1階】						
E-3	犬舎	逆富士40形1灯式	FLR40	2	2	
AQ-8	犬舎	20形ブラケット	FL20	1	1	
E-3	犬舎	笠付きトラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
E-3	玄関	埋込スクエア5灯 □不明	FL40	1	5	
E-3	玄関	埋込40形1灯式 W150	FLR40	3	3	
E-3	動物愛護センター	逆富士40形2灯式	FLR40	2	4	
AQ-8	動物愛護センター 出入口	20形ブラケット	FL20	1	1	
【2階】						
E-3	階段	逆富士40形2灯式	FLR40	3	6	

・藤岡保健福祉事務所 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
【1階】						
E-3	事務室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	39	78	
E-3	ロッカー室	逆富士40形1灯	FLR40	4	4	
E-3	給湯室	逆富士40形1灯	FLR40	1	1	
D-1	給湯室	20形ミラー灯	FL20	1	1	
AJ-2	休憩室	ペンダント	FCL40 + 30	1	1	
W-2	風除室	ダウンライト175φ	IL60W	4	4	
AI	ロビー	埋込丸型スクエア φ600	FHC34 + 27	10	10	
E-3	廊下	埋込40形1灯式 W150	FLR40	10	10	
E-3	廊下	トラフ40形1灯式	FLR40	1	1	
W-2	廊下	ダウンライト175φ	IL60W	6	6	
V-8	廊下	ダウンライト150φ	10φ×150W	5	5	
E-3	第二相談室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	4	8	
E-3	第一相談室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	4	12	
E-3	第三相談室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	4	8	
D-2	第四相談室	埋込20形2灯式 W300	FL20	2	4	
E-3	第四相談室	片反射トラフ40形1灯	FLR40	4	4	
E-3	第四相談室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	10	30	
E-3	化学検査室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	12	36	
D-1	化学検査室	20形ミラー灯	FL20	4	4	
E-1	男子トイレ	40形ブラケット	FLR40	1	1	
E-3	男子トイレ	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4	
W-1	男子トイレ	ダウンライト175φ	IL60W	1	1	

E-1	女子トイレ	40形ブラケット	FLR40	1	1
E-3	女子トイレ	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
W-1	女子トイレ	ダウンライト175φ	IL60W	1	1
W-1	身障者トイレ	ダウンライト175φ	IL60W	1	1
B	身障者トイレ	10形ミラー灯	FL15	1	1
A	身障者トイレ	表示灯	FL10	1	1
N	階段	階段通路誘導灯	FL20	2	2
E-3	細菌検査室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	12	36
E-1	細菌検査室	40形ブラケット	FLR40	2	2
D-1	細菌検査室	20形ミラー灯	FL20	2	2
E-3	準備室1	埋込40形2灯式 W300	FLR40	3	6
E-3	準備室2	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
E-3	準備室2	吊下40形1灯式	FLR40	1	1
E-3	機械室	逆富士40形1灯	FLR40	4	4
E-3	フィルム処理室	埋込40形3灯式 W300	FLR40	2	6
A	フィルム処理室	表示灯	FL10	1	1
AQ-4	フィルム処理室	電球ブラケット	IL60W	1	1
AQ-4	フィルム処理室	電球ブラケット	IL60W	1	1
A	直接撮影室	表示灯	FL10	2	2
I-2	直接撮影室	逆富士40形2灯式 調光	FLR40	6	12
AQ-4	更衣室男	電球ブラケット	IL60W	1	1
A	更衣室男	表示灯	FL10	1	1
AQ-4	更衣室女	電球ブラケット	IL60W	1	1
A	更衣室女	表示灯	FL10	1	1
I-2	レントゲン控え室	逆富士40形2灯式 調光	FLR40	4	8
I-1	レントゲン控え室	逆富士40形1灯式 調光	FLR40	1	1
	【2階】				
E-3	会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	24	48
E-1	会議室	埋込黒板灯	FLR40	3	3
E-3	小会議室	埋込40形2灯式 W300	FLR40	2	4
E-3	小会議室	逆富士40形1灯	FLR40	2	2
E-3	廊下	埋込40形1灯式 W150	FLR40	4	4
E-3	男子トイレ	埋込40形1灯式 W150	FLR40	2	2
E-1	男子トイレ	40形ブラケット	FLR40	1	1
E-3	女子トイレ	埋込40形1灯式 W150	FLR40	2	2
E-1	女子トイレ	40形ブラケット	FLR40	1	1
AQ-8	屋上	20形ブラケット	FL20	1	1
E-3	書庫	逆富士40形1灯	FLR40	2	2
	【屋外】				
AL	玄関	壁面ブラケット	HF80	2	2
AQ-8	事務室勝手口	20形ブラケット	FL20	1	1
AO	駐車場	ポール灯	HF250	5	5
E-3	犬舎	逆富士40形1灯	FLR40	5	5
AQ-8	犬舎	20形ブラケット	FL20	1	1
AQ-8	裏勝手口	20形ブラケット	FL20	1	1
K-1	車庫	トラフ40形1灯式 防水	FLR40	4	4

・動物愛護センター(管理保護棟) 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
	【施設内】					
K-3	焼却室	トラフ40形2灯式	HF32	2	2	
AK-1	焼却室	高天井用照明	HF250	5	5	
V-1	慰霊コーナー	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
E-3	コントロール室	埋込40形2灯式	HF32	2	4	
D-2	廊下	逆富士20形1灯式	FL20	3	3	
E-3	廊下	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
E-3	トイレ	逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
K-1	区分室	逆富士40形1灯式 防水	HF32	7	7	
K-1	受入室	逆富士40形1灯式 防水	HF32	6	6	
K-1	子犬収容室	逆富士40形1灯式 防水	HF32	2	2	
K-1	猫収容室	逆富士40形1灯式 防水	HF32	2	2	
AJ-2	休憩室	和風ペンダント	FCL32W/30W	1	1	
E-3	作業員事務室	埋込40形2灯式	HF32	6	12	
E-3	病性観察室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	負傷動物室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	更衣室	逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
AQ-4	更衣室	ブラケット 電球色	IL60W	2	2	
D-2	飼料室	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
V-1	飼料室隣	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
D-2	薬品庫	逆富士20形1灯式	FL20	1	1	
E-3	廊下	埋込40形1灯式	HF32	4	4	
V-3	廊下	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	1	1	
AQ-7	廊下	丸形ブラケット φ300	FML27	1	1	
V-1	トイレ	ダウンライトφ150 電球色	FDL13	2	2	
AQ-4	トイレ	ブラケット 電球色	IL60W	1	1	
E-3	レントゲン室	逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
D-2	レントゲン室	埋込20形2灯式	FL20	1	2	
E-3	手術室・処置室	逆富士40形2灯式	HF32	8	16	
E-3	検査室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	
E-3	検査準備室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	物置	逆富士40形1灯式	HF32	2	2	
	【外照明】					
E-3	受水槽	笠付きトラフ40形1灯式	HF32	2	2	
E-3	外倉庫1	笠付きトラフ40形1灯式	HF32	1	1	
E-3	外倉庫2	笠付きトラフ40形1灯式	HF32	1	1	
AO	外照明	外灯	HF200	3	3	

・動物愛護センター(本所) 器具一覧表

記号	部屋名	照明器具	ランプ	器具台数	総ランプ数	備考
E-3	倉庫	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	洗浄・餌調整	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	
E-3	二次診察室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	
E-3	負傷動物治療	逆富士40形2灯式	HF32	6	12	
E-3	トリミング室	逆富士40形1灯式	HF32	1	1	
E-3	収容犬室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4	
E-3	受入室	逆富士40形1灯式	HF32	6	6	
E-3	観察犬室	逆富士40形2灯式	HF32	4	8	

E-3	譲渡犬室	逆富士40形2灯式	HF32	5	10
E-3	相談室②	埋込40形2灯式	HF32	2	4
E-3	廊下	逆富士40形2灯式	HF32	3	6
E-3	通路	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
E-3	相談室①	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
E-3	子犬飼育室	逆富士40形1灯式	HF32	2	2
E-3	猫飼育室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4
E-3	事務室	埋込40形2灯式	HF32	10	20
E-3	物品庫	逆富士40形2灯式	HF32	1	2
E-3	更衣室	逆富士40形2灯式	HF32	2	4