

関根発電所の運転再開について

令和2年2月に発生した浸水事故により運転を停止していた関根発電所の復旧工事が完了しましたので、本日9月30日（水）17時より営業運転を再開します。

1 関根発電所概要

- ・所在地：前橋市関根町地内
- ・最大出力：7,800キロワット
- ・最大使用水量：99.0立方メートル/秒

2 浸水事故等の概要

令和2年2月の水路定期断水にあわせ、発電所水槽の放水作業中に誤って建物内に水を流入させ、水車や発電機などの設備が水没。

発電所の停止により水門を閉じたことから、迂回水路に流れ落ちる水により騒音や水しぶきが発生。

3 工事の概要

- ・水車発電機復旧工事（令和5年3月～令和9年3月）
- ・騒音、水しぶき対策工事（令和2年8月、令和4年11月、令和5年3月）