

相俣発電所 計画外停止

令和3年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由       |
|--------|---------|------------|
| 7月10日  |         | 送電線事故による停止 |
| 7月10日  | 1.12    |            |
| 11月25日 |         | 送電線停止      |
| 11月25日 | 3.73    |            |

## 相俣発電所 計画外停止

令和4年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由       |
|--------|---------|------------|
| 4月1日   |         | 送電線停止      |
| 4月1日   | 5.98    |            |
| 7月28日  |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 7月28日  | 0.62    |            |
| 11月30日 |         | 送電線停止      |
| 11月30日 | 5.90    |            |
| 12月24日 |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 12月24日 | 0.10    |            |
| 12月25日 |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 12月25日 | 0.13    |            |
| 12月25日 |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 12月25日 | 0.17    |            |

## 相俣発電所 計画外停止

令和5年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由                      |
|--------|---------|---------------------------|
| 9月11日  |         | 送電線停止                     |
| 9月11日  | 3.63    |                           |
| 9月15日  |         | 送電線停止                     |
| 9月15日  | 2.70    |                           |
| 11月28日 |         | 上部・スラスト軸受冷却水断（69W-3）に伴う停止 |
| 11月28日 | 11.52   |                           |
| 12月4日  |         | 送電線停止                     |
| 12月4日  | 7.15    |                           |
| 3月6日   |         | 送電線事故に伴う停止                |
| 3月6日   | 0.18    |                           |
| 3月21日  |         | 送電線事故に伴う停止                |
| 3月21日  | 0.48    |                           |

相俣発電所 計画外停止

令和6年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由  |
|-------|---------|-------|
| 4月9日  |         | 送電線停止 |
| 4月9日  | 8.38    |       |
| 8月19日 |         | 送電線停止 |
| 8月24日 | 125.38  |       |
| 11月4日 |         | 送電線停止 |
| 11月4日 | 4.28    |       |

## 相俣発電所 計画外停止

令和7年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由                     |
|--------|---------|--------------------------|
| 6月20日  |         | 14Y（速度検出異常）発生に伴う停止       |
| 6月21日  | 23. 22  |                          |
| 8月27日  |         | ダム水位低下に伴う停止              |
| 8月29日  | 49. 95  |                          |
| 9月15日  |         | 送電線停止                    |
| 9月15日  | 7. 75   |                          |
| 10月11日 |         | 送電線停止                    |
| 10月11日 | 3. 92   |                          |
| 10月21日 |         | 送電線停止                    |
| 10月21日 | 6. 17   |                          |
| 10月26日 |         | 送電線事故に伴う停止               |
| 10月26日 | 0. 23   |                          |
| 1月12日  |         | 送電線事故に伴う停止               |
| 1月12日  | 0. 18   |                          |
| 2月20日  |         | 異常振動発生に伴う停止（4. 18時間運転有り） |
| 3月1日   | 195. 32 |                          |
| 3月1日   |         | 異常振動発生に伴う停止（7. 62時間運転有り） |
| 3月27日  | 626. 33 |                          |

## 相俣第二発電所 計画外停止

令和3年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由                  |
|--------|---------|-----------------------|
| 4月1日   |         | 軸受異常による停止             |
| 5月1日   | 720.00  |                       |
| 5月1日   |         | 軸受異常による停止             |
| 6月1日   | 744.00  |                       |
| 6月1日   |         | 軸受異常による停止（2.97時間運転有り） |
| 6月17日  | 398.86  |                       |
| 7月10日  |         | 送電線事故による停止            |
| 7月10日  | 1.65    |                       |
| 11月25日 |         | 送電線停止                 |
| 11月25日 | 3.88    |                       |

## 相俣第二発電所 計画外停止

令和4年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由       |
|--------|---------|------------|
| 4月1日   |         | 送電線停止      |
| 4月1日   | 6. 82   |            |
| 7月28日  |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 7月28日  | 1. 28   |            |
| 11月30日 |         | 送電線停止      |
| 11月30日 | 5. 32   |            |
| 12月24日 |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 12月24日 | 1. 05   |            |
| 12月25日 |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 12月25日 | 1. 52   |            |
| 3月26日  |         | 81F動作に伴う停止 |
| 3月27日  | 34. 22  |            |

## 相俣第二発電所 計画外停止

令和5年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由       |
|-------|---------|------------|
| 4月26日 |         | 81F動作に伴う停止 |
| 4月26日 | 0.95    |            |
| 9月11日 |         | 送電線停止      |
| 9月11日 | 4.43    |            |
| 9月15日 |         | 送電線停止      |
| 9月15日 | 3.13    |            |
| 12月4日 |         | 送電線停止      |
| 12月4日 | 7.88    |            |
| 3月6日  |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 3月6日  | 1.27    |            |
| 3月21日 |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 3月21日 | 4.87    |            |

## 相俣第二発電所 計画外停止

令和6年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由        |
|-------|---------|-------------|
| 4月9日  |         | 送電線停止       |
| 4月9日  | 4.85    |             |
| 8月19日 |         | 送電線停止       |
| 8月24日 | 122.78  |             |
| 11月4日 |         | 送電線停止       |
| 11月4日 | 4.28    |             |
| 3月18日 |         | 放流指示書に基づく停止 |
| 3月19日 | 20.53   |             |

## 相俣第二発電所 計画外停止

令和7年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由              |
|--------|---------|-------------------|
| 4月15日  |         | 81F（調速機故障）動作に伴う停止 |
| 4月15日  | 0.30    |                   |
| 4月16日  |         | 81F（調速機故障）動作に伴う停止 |
| 4月16日  | 2.48    |                   |
| 8月27日  |         | ダム水位低下に伴う停止       |
| 9月1日   | 105.90  |                   |
| 9月1日   |         | ダム水位低下に伴う停止       |
| 9月5日   | 110.17  |                   |
| 9月15日  |         | 送電線停止             |
| 9月16日  | 25.88   |                   |
| 10月11日 |         | 送電線停止             |
| 10月14日 | 72.43   |                   |
| 10月21日 |         | 送電線停止             |
| 10月21日 | 6.98    |                   |
| 10月26日 |         | 送電線事故に伴う停止        |
| 10月27日 | 13.47   |                   |
| 1月12日  |         | 送電線事故に伴う停止        |
| 1月12日  | 1.12    |                   |

## 奈良俣発電所 計画外停止

令和3年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由       |
|--------|---------|------------|
| 7月10日  |         | 送電線事故による停止 |
| 7月10日  | 1. 10   |            |
| 7月21日  |         | 送電線事故による停止 |
| 7月21日  | 0. 53   |            |
| 10月11日 |         | 送電線停止      |
| 10月12日 | 33. 80  |            |
| 11月17日 |         | 送電線停止      |
| 11月18日 | 33. 30  |            |

奈良俣発電所 計画外停止

令和4年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由       |
|-------|---------|------------|
| 7月28日 |         | 送電線事故に伴う停止 |
| 7月28日 | 0.45    |            |
| 8月9日  |         | 送電線停止      |
| 8月9日  | 6.33    |            |

奈良俣発電所 計画外停止

令和5年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由       |
|-------|---------|------------|
| 6月28日 |         | 送電線事故による停止 |
| 6月28日 | 0.88    |            |

奈良俣発電所 計画外停止

令和6年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由  |
|-------|---------|-------|
| 11月6日 |         | 送電線停止 |
| 11月6日 | 7.58    |       |

奈良俣発電所 計画外停止

令和7年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由           |
|--------|---------|----------------|
| 8月20日  |         | 送電線事故に伴う停止     |
| 8月20日  | 0.27    |                |
| 10月31日 |         | 放水庭水位計不具合に伴う停止 |
| 11月1日  | 11.45   |                |
| 11月1日  |         | 放水庭水位計不具合に伴う停止 |
| 11月17日 | 399.55  |                |

## 湯川発電所 計画外停止

令和3年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由                          |
|-------|---------|-------------------------------|
| 4月21日 |         | ブレーキ機構部の不具合に伴う48-4(起動渋滞)による停止 |
| 4月21日 | 1. 38   |                               |
| 4月25日 |         | ブレーキ機構部の不具合に伴う48-4(起動渋滞)による停止 |
| 4月25日 | 0. 73   |                               |
| 4月26日 |         | ブレーキ機構部の不具合に伴う48-4(起動渋滞)による停止 |
| 4月26日 | 1. 68   |                               |
| 4月26日 |         | ブレーキ機構部の不具合に伴う48-4(起動渋滞)による停止 |
| 4月26日 | 0. 60   |                               |
| 4月27日 |         | ブレーキ機構部の不具合に伴う48-4(起動渋滞)による停止 |
| 4月28日 | 32. 55  |                               |
| 4月30日 |         | 側路弁ドレンからの漏油による停止              |
| 5月1日  | 3. 55   |                               |
| 5月1日  |         | 側路弁ドレンからの漏油による停止              |
| 5月17日 | 394. 12 |                               |
| 6月27日 |         | 上部軸受油面低下発生に伴う停止(1. 03時間運転有り)  |
| 7月1日  | 88. 62  |                               |
| 7月1日  |         | 上部軸受油面低下発生に伴う停止               |
| 8月1日  | 743. 23 |                               |
| 7月10日 |         | 送電線事故による停止                    |
| 7月10日 | 0. 77   |                               |
| 8月1日  |         | 上部軸受油面低下発生に伴う停止(4. 03時間運転有り)  |
| 8月27日 | 634. 42 |                               |
| 9月2日  |         | 弱点ピン折損(74WP)による停止             |
| 9月3日  | 5. 30   |                               |
| 9月6日  |         | 送電線停止                         |
| 9月6日  | 5. 93   |                               |
| 9月28日 |         | 送電線停止                         |
| 9月28日 | 6. 93   |                               |

別紙C

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| 11月11日 |      | 送電線停止 |
| 11月11日 | 7.93 |       |
| 11月29日 |      | 送電線停止 |
| 11月29日 | 6.63 |       |

別紙C

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| 12月13日 |      | 送電線停止 |
| 12月13日 | 7.10 |       |
| 12月27日 |      | 送電線停止 |
| 12月27日 | 1.20 |       |
| 3月11日  |      | 送電線停止 |
| 3月11日  | 4.73 |       |

## 湯川発電所 計画外停止

令和4年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由            |
|--------|---------|-----------------|
| 4月28日  |         | 48-4（起動渋滞）による停止 |
| 4月28日  | 2.92    |                 |
| 5月20日  |         | 送電線停止           |
| 5月20日  | 3.77    |                 |
| 6月11日  |         | 送電線事故に伴う停止      |
| 6月11日  | 0.25    |                 |
| 6月28日  |         | 送電線停止           |
| 6月28日  | 3.55    |                 |
| 7月28日  |         | 送電線事故に伴う停止      |
| 7月28日  | 0.52    |                 |
| 10月1日  |         | 風道ダンパー故障に伴う停止   |
| 10月1日  | 3.70    |                 |
| 10月1日  |         | 風道ダンパー故障に伴う停止   |
| 10月2日  | 5.00    |                 |
| 10月12日 |         | 送電線停止           |
| 10月12日 | 7.93    |                 |
| 10月19日 |         | 送電線停止           |
| 10月19日 | 8.63    |                 |
| 10月24日 |         | 送電線停止           |
| 10月24日 | 8.43    |                 |
| 11月11日 |         | 送電線停止           |
| 11月11日 | 6.02    |                 |
| 3月20日  |         | 送電線停止           |
| 3月20日  | 7.92    |                 |

## 湯川発電所 計画外停止

令和5年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由  |
|--------|---------|-------|
| 9月29日  |         | 起動渋滞  |
| 9月29日  | 6.93    |       |
| 10月29日 |         | 送電線停止 |
| 11月1日  | 56.42   |       |
| 11月1日  |         | 送電線停止 |
| 11月2日  | 37.02   |       |
| 11月8日  |         | 送電線停止 |
| 11月8日  | 5.35    |       |
| 11月9日  |         | 送電線停止 |
| 11月9日  | 5.22    |       |
| 11月10日 |         | 送電線停止 |
| 11月10日 | 3.40    |       |
| 11月13日 |         | 送電線停止 |
| 11月13日 | 8.13    |       |
| 11月20日 |         | 送電線停止 |
| 11月20日 | 3.47    |       |
| 11月23日 |         | 送電線停止 |
| 11月23日 | 6.65    |       |
| 11月24日 |         | 送電線停止 |
| 11月24日 | 7.12    |       |
| 12月26日 |         | 送電線停止 |
| 12月26日 | 2.73    |       |
| 3月1日   |         | 送電線停止 |
| 3月1日   | 5.97    |       |

## 湯川発電所 計画外停止

令和6年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由         |
|--------|---------|--------------|
| 9月9日   |         | 送電線停止        |
| 9月10日  | 34.93   |              |
| 9月11日  |         | 送電線停止        |
| 9月11日  | 6.07    |              |
| 9月12日  |         | 送電線停止        |
| 9月12日  | 6.72    |              |
| 9月13日  |         | 送電線停止        |
| 9月13日  | 5.63    |              |
| 10月29日 |         | 送電線停止        |
| 10月29日 | 7.05    |              |
| 11月12日 |         | 送電線停止        |
| 11月12日 | 6.63    |              |
| 11月25日 |         | 送電線停止        |
| 11月25日 | 3.03    |              |
| 11月26日 |         | 送電線停止        |
| 11月26日 | 6.67    |              |
| 12月21日 |         | 48-4（起動渋滞）発生 |
| 12月21日 | 2.37    |              |
| 2月13日  |         | 48-4（起動渋滞）発生 |
| 2月13日  | 2.32    |              |
| 3月20日  |         | 48-4（起動渋滞）発生 |
| 3月20日  | 3.12    |              |
| 3月27日  |         | 48-4（起動渋滞）発生 |
| 3月27日  | 1.80    |              |

## 湯川発電所 計画外停止

令和7年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由  |
|--------|---------|-------|
| 10月1日  |         | 送電線停止 |
| 10月1日  | 8.43    |       |
| 10月15日 |         | 送電線停止 |
| 10月15日 | 3.68    |       |
| 11月10日 |         | 送電線停止 |
| 11月10日 | 4.05    |       |
| 11月24日 |         | 送電線停止 |
| 11月24日 | 3.53    |       |

# 広池発電所 計画外停止

令和3年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由                         |
|--------|---------|------------------------------|
| 4月17日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（1.45時間運転有り）      |
| 4月19日  | 38.98   |                              |
| 6月4日   |         | 降雨出水に伴う取水停止（2.04時間運転有り）      |
| 6月5日   | 13.91   |                              |
| 7月10日  |         | 送電線事故及び降雨出水による停止（3.97時間運転有り） |
| 7月11日  | 11.95   |                              |
| 7月13日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（1.62時間運転有り）      |
| 7月14日  | 13.00   |                              |
| 7月23日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（1.18時間運転有り）      |
| 7月24日  | 17.17   |                              |
| 7月29日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（3.36時間運転有り）      |
| 7月30日  | 15.31   |                              |
| 7月30日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（4.84時間運転有り）      |
| 7月31日  | 7.03    |                              |
| 7月31日  |         | 起動渋滞発生による停止                  |
| 7月31日  | 3.43    |                              |
| 8月9日   |         | 降雨出水に伴う取水停止（2.7時間運転有り）       |
| 8月10日  | 16.22   |                              |
| 8月13日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（50.78時間運転有り）     |
| 8月20日  | 109.59  |                              |
| 9月6日   |         | 送電線停止                        |
| 9月6日   | 6.37    |                              |
| 9月28日  |         | 送電線停止                        |
| 9月28日  | 7.38    |                              |
| 11月11日 |         | 送電線停止                        |
| 11月11日 | 6.80    |                              |
| 11月29日 |         | 送電線停止                        |
| 11月29日 | 6.63    |                              |
| 12月13日 |         | 送電線停止                        |
| 12月13日 | 7.48    |                              |
| 12月27日 |         | 送電線停止                        |
| 12月27日 | 1.53    |                              |
| 3月11日  |         | 送電線停止                        |
| 3月11日  | 5.27    |                              |

# 広池発電所 計画外停止

令和4年度

| 月日    | 停止時間[h] | 停止理由                     |
|-------|---------|--------------------------|
| 4月27日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（0.6時間運転有り）   |
| 4月27日 | 7.40    |                          |
| 5月14日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（0.63時間運転有り）  |
| 5月15日 | 23.94   |                          |
| 5月20日 |         | 送電線停止                    |
| 5月20日 | 3.98    |                          |
| 5月27日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（4.95時間運転有り）  |
| 5月28日 | 17.48   |                          |
| 6月6日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（15.15時間運転有り） |
| 6月8日  | 25.78   |                          |
| 6月11日 |         | 送電線停止                    |
| 6月11日 | 0.48    |                          |
| 6月28日 |         | 送電線停止                    |
| 6月28日 | 3.77    |                          |
| 7月7日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（1.13時間運転有り）  |
| 7月8日  | 9.50    |                          |
| 7月12日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（1.93時間運転有り）  |
| 7月13日 | 11.79   |                          |
| 7月13日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（2.57時間運転有り）  |
| 7月14日 | 10.06   |                          |
| 7月14日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（93.23時間運転有り） |
| 7月19日 | 16.30   |                          |
| 7月28日 |         | 送電線事故に伴う停止               |
| 7月28日 | 1.05    |                          |
| 7月28日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（2.32時間運転有り）  |
| 7月29日 | 9.31    |                          |
| 7月31日 |         | 降雨出水に伴う取水停止（1.77時間運転有り）  |
| 8月1日  | 3.40    |                          |

## 別紙C

|        |       |             |
|--------|-------|-------------|
| 8月1日   |       | 降雨出水に伴う取水停止 |
| 8月1日   | 9.98  |             |
| 9月4日   |       | 降雨出水に伴う取水停止 |
| 9月4日   | 14.37 |             |
| 9月9日   |       | 降雨出水に伴う取水停止 |
| 9月10日  | 19.97 |             |
| 9月25日  |       | 降雨出水に伴う取水制限 |
| 9月25日  | 10.97 |             |
| 9月25日  |       | ごみ詰まりに伴う停止  |
| 9月26日  | 24.22 |             |
| 10月12日 |       | 送電線停止       |
| 10月12日 | 7.90  |             |
| 10月19日 |       | 送電線停止       |
| 10月19日 | 8.88  |             |
| 10月24日 |       | 送電線停止       |
| 10月24日 | 7.75  |             |
| 11月11日 |       | 送電線停止       |
| 11月11日 | 6.50  |             |
| 3月20日  |       | 送電線停止       |
| 3月20日  | 6.03  |             |

# 広池発電所 計画外停止

令和5年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由                     |
|--------|---------|--------------------------|
| 5月8日   |         | 降雨出水に伴う取水停止(0.55時間運転有り)  |
| 5月8日   | 6.68    |                          |
| 6月2日   |         | 降雨出水に伴う取水停止(2.37時間運転有り)  |
| 6月3日   | 20.05   |                          |
| 6月3日   |         | 降雨出水に伴う取水停止(0.55時間運転有り)  |
| 6月4日   | 15.13   |                          |
| 6月9日   |         | 降雨出水に伴う取水停止(1.70時間運転有り)  |
| 6月9日   | 7.15    |                          |
| 6月16日  |         | 降雨出水に伴う取水停止(8.07時間運転有り)  |
| 6月16日  | 2.36    |                          |
| 8月10日  |         | 降雨出水に伴う取水停止(5.18時間運転有り)  |
| 8月10日  | 4.49    |                          |
| 8月15日  |         | 降雨出水に伴う取水停止(10.77時間運転有り) |
| 8月16日  | 21.16   |                          |
| 8月17日  |         | 降雨出水に伴う取水停止(2.25時間運転有り)  |
| 8月18日  | 13.28   |                          |
| 8月19日  |         | 降雨出水に伴う取水停止(3.95時間運転有り)  |
| 8月21日  | 51.85   |                          |
| 8月24日  |         | 降雨出水に伴う取水停止(0.68時間運転有り)  |
| 8月25日  | 11.20   |                          |
| 10月29日 |         | 送電線停止                    |
| 11月1日  | 56.62   |                          |
| 11月1日  |         | 送電線停止                    |
| 11月2日  | 34.83   |                          |
| 11月8日  |         | 送電線停止                    |
| 11月8日  | 5.92    |                          |
| 11月9日  |         | 送電線停止                    |
| 11月9日  | 5.62    |                          |
| 11月10日 |         | 送電線停止                    |
| 11月10日 | 3.67    |                          |
| 11月13日 |         | 送電線停止                    |
| 11月13日 | 8.58    |                          |
| 11月20日 |         | 送電線停止                    |
| 11月20日 | 3.73    |                          |
| 11月23日 |         | 送電線停止                    |
| 11月23日 | 6.93    |                          |
| 11月24日 |         | 送電線停止                    |
| 11月24日 | 7.70    |                          |
| 12月26日 |         | 送電線停止                    |
| 12月26日 | 3.27    |                          |
| 3月1日   |         | 送電線停止                    |
| 3月1日   | 5.70    |                          |

## 広池発電所 計画外停止

令和6年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由                     |
|--------|---------|--------------------------|
| 4月9日   |         | 降雨出水に伴う取水停止（1.00時間運転有り）  |
| 4月11日  | 46.10   |                          |
| 5月28日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（12.63時間運転有り） |
| 5月29日  | 4.94    |                          |
| 8月7日   |         | 降雨出水に伴う取水停止（6.25時間運転有り）  |
| 8月7日   | 4.93    |                          |
| 9月9日   |         | 送電線停止                    |
| 9月10日  | 35.67   |                          |
| 9月11日  |         | 送電線停止                    |
| 9月11日  | 6.55    |                          |
| 9月12日  |         | 送電線停止                    |
| 9月12日  | 7.40    |                          |
| 9月13日  |         | 送電線停止                    |
| 9月13日  | 5.93    |                          |
| 10月29日 |         | 送電線停止                    |
| 10月29日 | 7.47    |                          |
| 11月12日 |         | 送電線停止                    |
| 11月12日 | 6.77    |                          |
| 11月25日 |         | 送電線停止                    |
| 11月25日 | 3.17    |                          |
| 11月26日 |         | 送電線停止                    |
| 11月26日 | 6.95    |                          |
| 12月16日 |         | 送電線停止                    |
| 12月16日 | 8.77    |                          |

広池発電所 計画外停止

令和7年度

| 月日     | 停止時間[h] | 停止理由                     |
|--------|---------|--------------------------|
| 4月14日  |         | 降雨出水に伴う取水停止（7.88時間運転有り）  |
| 4月14日  | 6.62    |                          |
| 5月2日   |         | 降雨出水に伴う取水制限（10.25時間運転有り） |
| 5月3日   | 4.75    |                          |
| 10月1日  |         | 送電線停止                    |
| 10月1日  | 7.55    |                          |
| 10月8日  |         | 63WC（冷却水圧力低下）に伴う停止       |
| 10月8日  | 2.77    |                          |
| 10月15日 |         | 送電線停止                    |
| 10月15日 | 3.92    |                          |
| 11月10日 |         | 送電線停止                    |
| 11月10日 | 4.35    |                          |
| 11月24日 |         | 送電線停止                    |
| 11月24日 | 3.98    |                          |